



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts:
vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

03.10.2024.

(datums)

Salaspils novada pašvaldības
izglītības iestāde "Salaspils sporta
skola"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90001262831

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Līvzemes iela 22, Salaspils, Salaspils
novads, LV-2169

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/249
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Jāņa Daliņa stadions - vieglatlētikas manēža

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

3 Īpašnieks (valdītājs): SIA "Valmieras Olimpiskais centrs",
Reģistrācijas Nr.

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-
4201

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Fetera Aigara (apliecības Nr. 085-00013)
iesniegums.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA "Valmieras
Olimpiskā centra" Jāņa

Daliņa stadions - vieglatlētikas manēža telpas ir aprīkotas ar
automātiskās ugunsgrēka

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka
izzinošanas sistēmu,

dūmu un karstuma izvades sistēmu, iekšējie ugunsdzēsības krāni un
ugunsdzēsības

aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no
iekšpuses. Katrā stāvā

izvietoti evakuācijas plāni.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
netika konstatēti.

7 **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.

.

8 Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 1.

septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un
darbības kārtība”

8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

I. Ozola-Bondare

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU