



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Auce

(izdošanas vieta)

10.01.2025.

(datums)

SIA "MPS Vecauce"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40003033696

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Akadēmijas iela 11a, Vecauce,

Vecauces pagasts, Dobeles novads, LV-3708

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/30

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

(turpmāk –VUGD)

2024 .gada 19. decembrī

(pārbaudes datums (-i))

Zemgales reģiona pārvaldes Auces posteņa komandieris virsleitnants Egījs Bahs

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

Piedaloties SIA "MPS Vecauce" valdes loceklim Indulim Ieviņam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "MPS Vecauce" ēku, telpu un teritorijas Akadēmijas iela 11, Vecauces pagasts, Dobeles

novads (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes 2024. gada 22. jūlija Pārbaudes akta Nr. 22/11-3.5/395	2.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1	Objektā pie virtuves izejas eletrosadales skapja durvis nav apzīmētas ar brīdinājuma zīmi 1.3. "Elektrība" atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 208.punkts	31.01.2025.
2	Objekta ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls neatbilst noteikumiem. (10. pielikums)	Ugunsdrošības noteikumi, 187. punkts.	31.01.2025
3	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumi, 72. punkts.	31.03.2025
4	Objektā nav sastādīts dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts.	Ugunsdrošības noteikumi, 75. punkts.	31.03.2025

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārkāpumi un novēršanas termiņi tika saskaņoti sazinoties pa telefonu ar Induli Ieviņu 09.01.2025,

kā arī konstatētie pārkāpumi tika pārrunāti ugunsdrošības pārbaudes laikā, argumenti un viedoklis

nav.

Šaskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Egijs Bahs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts uz e – pastu vecauce@gmail.com 10.01.2025

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada __ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU