



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00581523

2023. gada 14. decembris

Sigulda, Siguldas nov.

Kontrole
sākta: 2023. gada 14. decembris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2023. gada 15. decembris plkst.10:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **LAURENČU SĀKUMSKOLA, Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas nov., Latvija, tālr. 67347920**

Juridiskā persona Siguldas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., Latvija

Atbildīgā persona Direktora p.i., Vanesa Zaļā, tālr. 67347920

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Mācības tiek organizētas divās ēkās Laurenču ielā 7, Sigulda un Puķu iela 2, Sigulda. Izglītojamiem 1.-3.klasei mācības notiek ēkā (Laurenču ielā 7), izglītojamiem 4.-6.klasei – ēkā (Puķu ielā).

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S. Kontroles laikā iestādē konstatēta vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstība un tās novēršanas termiņš norādīts S veidlapu 30. punktā.

Iestādē (Laurenču ielā 7) ir uzstādīti 9 CO₂ koncentrācijas mērītāji, un ēkā (Puķu iela 2) – 9 CO₂ koncentrācijas mērītāji.

Kontroles brīdī mācību kabinetos CO₂ rādījumi:

Ēkā (Laurenču ielā 7):

2.c. kab. –kontroles laikā 1832 ppm, 2.b. kab. – kontroles laikā 2200 ppm, 2.a. kab. –kontroles laikā 704 ppm, 3.c. kab. –kontroles laikā 1531 ppm, 3.a. kab. – kontroles laikā 1823 ppm, 1.c. kab. –kontroles laikā 1936 ppm, 1.b. kab. –kontroles laikā 1414 ppm, 1.1. kab. –kontroles laikā 1915 ppm, 3.b. kab. –kontroles laikā 2847 ppm.

Ēkā (Puķu iela 2):

11. kab- kontroles laikā 1693 ppm, 21. kab- kontroles laikā 1731 ppm, 22. kab- kontroles laikā 736 ppm, 23. kab- kontroles laikā 1750 ppm, 24. kab- kontroles laikā 905 ppm, 31. kab- kontroles laikā 1172 ppm, 32. kab- kontroles laikā 1196 ppm, 33. kab- kontroles laikā 1630 ppm, 34. kab- kontroles laikā 1979 ppm.

Kontroles laikā uzrāda aizpildītas Inspekcijas pašnovērtējuma anketas par telpu platībām ir konstatēts, ka ēkā (Laurenču ielā 7) - Datorklasē un sporta zāles telpās ir neatbilstoša platība viena izglītojamā vietai. Ēkā (Puķu iela 2) - 12.kab, 13.kab, 14.kab un 15.kab. mācību telpās nav nodrošināta atbilstoša telpu platība, ņemot vērā izglītojamo skaitu klasē, minētājās telpās nav CO2 mērītāju.

REKOMENDĀCIJAS:

I - Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus mācību telpās secināts, ka dažās dienās rādītāji pārsniedz 3000 ppm, kas varētu būt saistīts ar laikapstākļiem ārā un apkuri. Kontroles laikā mācību telpās, kurās ir atvērts, kāds logs (netraucējot mācību procesam), gaisa kvalitāte ir labāka. Inspekcija aicina pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai skolā, atkārtoti izskaidrot skolotājiem par telpu vēdināšanas nepieciešamību.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;

II - Izvērtēt atsevišķas sporta zāles (ne kopīgas ar aktu zāli) un ģērbtuvju nepieciešamību, lai būtu iekštelpas, kas piemērotas tieši sporta aktivitātēm.

INFORMĀCIJA:

1. Veselības inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

2. Inspekcija informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

3. Iepazīties rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Visās mācību telpās nodrošināt atbilstošu platību izglītojamajiem, tai skaitā: Telpās Laurenču ielā 7 - datorklasē un sporta zālē; Telpās Puķu iela 2 - 12., 13., 14. un 15. mācību telpā.	Vanesa Zaļā	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Laura Afanasjeva

(paraksts)

2. Inspicējošā amatpersona Inspektore Astra Kūlīte

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktora p.i. Vanesa Zaļā

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

Direktora p.i. Vanesa Zaļā

(paraksts)