



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

03.06.2024.

(datums)

Laurenču sākumskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ Nr. 40900010699

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas
nov., LV-2150

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/746

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk -VUGD)

2024.gada 23.maijā

(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas inspektore leitnante Līga Čerpakovska

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Laurenču sākumskolas direktores vietnieci saimnieciskajos
jautājumos Ingai Rundzānei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Laurenču sākumskolas ēkas telpu un teritorijas Laurenču ielā 7 (turpmāk
- A korpuss) un Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas nov. (turpmāk - B korpuss)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas
kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaūžu gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2020.gada 30.jūnijā Pārbaudes akts Nr.22/8.-3.8.1/509.	1.,2.,3.,4.,5. ,6.	Nav.
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 15.jūnijā Pārbaudes akts Nr.22/8.-3.8.1/509.	1.,2.,3.,5.,6. ,7.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpu ma novēršan as termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta A korpusā, kāpņu telpās zem kāpņu laukumiem un laidiem novietoti priekšmeti un materiāli.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 246.8.apakšpunkts	30.06.2024.
2.	Objekta A korpusā pagrabstāvā evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši, evakuācijas plāna teksta daļā maldinoši norādīts ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”.	Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts	31.07.2024.
3.	Objekta A korpusā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts.	Ugunsdrošības noteikumu 92.punkts	31.07.2024.
4.	Objekta B korpusā 1.stāvā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krānam (turpmāk - UK) nav nodrošināta brīva piekļuve, bet tieši, UK skapja durvīm nav nodrošināta atslēga ar ko to atvērt.	Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts	14.06.2024.
5.	Objekta B korpusā 1.stāvā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenei pievienotais stobrs nav noslēdzams.	Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts	31.07.2024.
6.	Objekta B korpusā 3.stāvā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenei pievienotais stobrs nav noslēdzams.	Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts	31.07.2024.
7.	Objekta B korpusā 1.stāvā kāpņu telpā demontētas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, kas ietekmē dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts	30.06.2024.

8.	Objekta B korpusā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) būvniecības ieceres dokumentācija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts	31.07.2024.
9.	Objekta B korpusā AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā nav iekļauti nosacījumi AUATSS tehniskajai apkopei un uzturēšanai, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībai.	Ugunsdrošības noteikumu 130.2.apakšpunkts	30.06.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta projekts ar pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem tika saskaņots nosūtot uz e-pastu: laurencuskola@sigulda.lv. Atbildīgā persona piekrīt pārkāpumiem. Pārkāpumi tiks novērsti noteiktajos termiņos. Atbildīgajām personām ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņus pirms termiņu beigām.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Līga Čerpkovska

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts tiks elektroniski parakstīts un nosūtīts uz e-pastu:

laurencuskola@sigulda.lv.

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU