



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

14.08.2024.

(datums)

Valmieras novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000043403

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads,

LV-4201

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/511

2024.gada 1.augustā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

kapteine Tija Zariņa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Valmieras novada pašvaldības policijas Civilās aizsardzības speciālistam Imantam Silažam

un Kocēnu pamatskolas direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Lienai Mizai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kocēnu pamatskolas skolas ēkas Alejas ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā,

LV-4220 (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas 2021.gada 3.augusta pārbaudes akts Nr.22/10.1-3.1-79	2., 3., 4., 5.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā visās kāpņu telpās, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām (klase, kabineti un citas telpas) nav aprīkotas ar paš aizveres mehānismu un blīvējošām piedurlīstēm.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.	01.08.2025.
2.	Objekta bēniņu automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pirms ekspluatācijas uzsākšanas nav pieņemta ar Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas aktu.	Ugunsdrošības noteikumi 122.punkts.	01.12.2024.
3.	Objektā netiek uzglabāta būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija Objekta bēniņu automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.	Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts.	01.12.2024.
4.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par apkures sistēmas ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību, bet tieši, nav iekļauta informācijas par gāzes apkures katlu.	Ugunsdrošības noteikumi 180.1.3.apakšpunkts.	01.12.2024.
5.	Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža vismaz vienu reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumi 190.1.apakšpunkts.	01.12.2024.
6.	Objekta 2.stāvā aktu zālē durvis evakuācijas ceļā nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.2. un 5.3.zīmēm.	Ugunsdrošības noteikumi 244.punkts.	20.09.2024.
7.	Objekta 3.stāvā klasē "3.2.DIZAINS UN TEHNOLOĢIJA" ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumi 265.punkts.	20.09.2024.
8.	Objektā nav nodrošināta objekta plānojuma shēmas izstrādāšana, tajā norādot ēku un telpu izvietojumu, elektroapgādes, gāzes un ūdensapgādes atslēguma punktus.	Latvijas Republikas 2016.gada 5.maija likuma "Civilās aizsardzības un katastrofās pārvaldīšanas likums" 13.panta ceturtās daļas 1.punkts.	01.12.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika saņemti 2024.gada 13.augustā plkst. 22:15 no e-pasta: janis.zvirbulis@valmierasnovads.lv uz e-pastu: tija.zarina@vugd.gov.lv, ar tekstu:

"Labdien, saskaņoju.

Jānis Zvirbulis

Valmieras novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes

Vadītājs"

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Tija Zariņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU