

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts RĪGAS 34.VIDUSSKOLA
 2025. gada 11. aprīlis

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	Virnavas: 494, Kandavas:724
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	Virnavas:30, Kandavas:30
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	Virnavas: 8:40 - 13:30, Kandavas: 8:15 - 16:20
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāts
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Vircavas:68, Kandavas:112
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanas no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācija
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Ir zināma prasība un to ievēro
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	-
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir ēdināšanas bloki; SIA "Žaks-2", VRN 40103137553 (PVD reģ.nr. 016266 un 034416)

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Vircavas 7-ir sporta zāle un sporta laukums ; Kandavas 4- ir 2 sporta zāles un āra sporta zona					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Atrodas tālāk par 20 metriem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Ir speciāli segumi dažādiem sporta laukumu veidiem					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Sadzīves atkritumu konteineri atrodas uz asfaltēta seguma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Skolas teritorija uzņemta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektētās ēkās					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, izmanto savas telpas					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Nav citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstā un karstā ūdens apgāde					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Kandavas ielā vairākās klasēs ir fasēts Venden ūdens, pie sporta halles filtrētais ūdens, uzrāda BIOR 25.09.2023. ūdens testēšanas pārskatu PV-2023-P-58025.01; Vircavas ielā pieejams filtrētais ūdens, uzrāda pavadzīmi par filtra nomaiņu 06.03.2025.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Ir mācību klases puspagraba stāvā, visas klases vēdināmas ar logiem					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
Konstatēts: Abās skolas ēkās ir telpas administrācijai un darbiniekiem, saimniecības, mācību telpas, garderobes, tualetes; Kandavas ielā ir darbnīcu telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Abās skolas ēkās ir bibliotēkas, atpūtas vietas, aktu zāles, sporta zāles, ēdināšanas bloki, veselības kabineti					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Vircavas-7 ir sākumskolas klases- var uzglabāt klasēs; Kandavas-4 katram skolēnam ir skapītis					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2026
Konstatēts: Saglabājas 16.11.2022. kontroles aktā Nr.00502622 uzdots par nepieciešamību veikt remonta darbus Kandavas ielas mazā sporta zālē - sienām izteikti bojājumi, krāsojums lobās. Vizuāli vērtējot, arī zālē esošās lampas ir novecojušas (pastāv nokrišanas risks). Kopš pēdējās kontroles ir veikti remonta darbi pakāpieniem uz puspagrabstāvu (Kandavas iela) un remontētas vairākas kāpņu telpas, tai skaitā kāpņu telpa pie sporta zāles (Vircavas iela).					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Ir gan regulējama, gan dažāda augstuma mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	01.09.2026
Konstatēts: Kontroles brīdī noskaidrots, ka bērnu skaits abās Iestādes adresēs ir samazinājies un uzņemot klasēs jaunus skolēnus, tiek ņemtas vērā noteikumu prasības par minimālo telpu platību uz vienu izglītojamo. Aktualizējot telpu platību pašnovērtējumu, neatbilstoša telpu platība pret izglītojamo skaitu saglabājas: Vircavas iela : 3.telpa (1.9 m2);4.telpa (1.85), 20.telpa (1.8 m2) 21.telpa (1.77 m2), 22.telpa (1.77 m2); , 23.telpa (1.88 m2); 30.telpa (1.75 m2), 31.telpa (1.94 m2), 35.telpa (1.89 m2), 36. telpa (1.73 m2), 40.telpa (1.93 m2), 42.telpa (1.78 m2). Kandavas iela: 1.telpa (1.5 m2,) 101.telpa (1.73 m2), 103.telpa (1.73 m2), 105.telpa (1.67 m2), 107.telpa (1.67 m2), 110a. telpa (1.5 m2), 201.telpa (1.85 m2), 202. telpa (1.78 m2), 205.telpa (1.68 m2), 209. telpa (1.79 m2), 210.telpa - fizika (2.31m2), 213.telpa (1.61 m2), 214.telpa (1.87 m2), 301.telpa (1.54 m2), 302.telpa (1.92 m2), 303.telpa (1.58 m2), 314.telpa (1.93 m2)					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Soli klasēs izvietoti standarta izkārtojumā					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Prasību ievēro, projektori novietoti pie griestiem, staru kūlis acīs neiespīd					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Visas lampas kontroles brīdī deg					

35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaismas izkliede mācību telpās vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Nepieciešamajās telpās ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Virs +18°C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Vēdina atbilstoši prasībām - mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Kandavas: ir velkmes skapis, ir darba kārtībā; Vircavas: tikai sākumskolas klases, tādēļ nav nepieciešams					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Telpās ir ierīkota mehāniskā ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ir ventilācija un atverami logi					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Tiek ievērota mācību specifika					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas pie visām sporta zālēm.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: platība atbilst					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: Kandavas ielā pie sporta zāles katrā dušas telpā trīs dušas ierīces, sporta hallē katram dzimumam pieejamas 8 dušas; Vircavas ielā katrā dušas telpā divas dušas ierīces					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir nodalītas dušas ar starpsienām					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	

Konstatēts: Ir atsevišķas					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: T>+20°C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Pie visām tualetes telpām ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Skaitis kopš iepriekšējām kontrolēm nav mainījies					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Platums kopš iepriekšējām kontrolēm nav mainījies					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, elektroniskie roku žāvētāji vai saletes roku susināšanai					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Atbilst noteikumu prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Uztur tīrībā un kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs inventārs, kontroles brīdī tiek izmantots atbilstoši					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Ircavas ielā izmanto Oxivir Plus Spray dezinfekcijas līdzekli, izsmidzināms un Diversey Sani 4 in 1 Plus Spray, un hlora tabletes; Kandavas ielā izmanto Oxivir Plus Spray , gatavi lietošanai un izsmidzināmi					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	

	drošību un veselību				
Konstatēts: Netiek veik remonta darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Uzzāda visu darbinieku izziņas					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir sastādīts saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nekonstatē					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Tiek veikta kašķa un pedikulozes pārbaudes					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: abās ēkās ir medmāsas; aptiecinās Vircavas 7 (pie sporta zāles, pie dežuranta), Kandavas 4 (ķīmijas, bioloģijas, mājturības kabinetos, pie sporta zāles, pie dežuranta); pie nepieciešamības sauc NMPD					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Vircavas: ĀP pienākumus pilda māsa (vispārējās aprūpes māsa) Jeļena Klaipa (ārstniecības personu reģistrā, identifikators: 40140020715); Kandavas: vispārējās aprūpes māsa Valentīna Moisejenkova (ārstniecības personu reģistrā, identifikators: 34240036040) un ārsta palīgs Ļubova Golubkina (ārstniecības personu reģistrā, identifikators: 92060017185)					