



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Talsi

(izdošanas vieta)

09.04.2025.

(datums)

Biedrība "Karatē skola"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40008133782

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Botāniķu iela 16, Salaspils,
Salaspils novads, LV-2121

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Mērsraga vidusskola un Mērsraga pagasta sporta zāle.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV-3201.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Berežņevas Jeļenas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 10.03.2025 ar Nr.22/12-1.4/113.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Skolas ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Sporta halle aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Skolas ēkā dabiskie ventilācijas kanāli 1-19 neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet ekspluatācija atļauta(pamatojums LAK skurstenšlaucītāju amata meistara Elija Bites diploms Nr. 6037, prakses sertifikāts 15-1/7-24/33 2022.gada 17.marta Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts), kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu”(turpmāk-Ugunsdrošības noteikumu) 63.punkta prasība;
 - 6.2. Skolas ēkā mehāniskās ventilācijas kanāli 1-35 neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet ekspluatācija atļauta(pamatojums LAK skurstenšlaucītāju amata meistara Elija Bites diploms Nr. 6037, prakses sertifikāts 15-1/7-24/33 2022.gada 17.marta Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 63.punkta prasība;
 - 6.3. Skolas ēkā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāju prasībām, bet tieši, telpās uz detektoriem izvietotās identifikācijas neatbilst izstrādātajam un Objektā uzrādītajam projektam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība.

-
7. **Slēdziens:** neatbilst ugunsdrošības prasībām.
-
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
-
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)
-

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas vecākā
inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

D. Legzdina

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU