



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417  
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00141825

2025. gada 14. marts

Daugavpils

Kontrole  
sākta: 2025. gada 18. marts plkst.10:00

Kontrole  
beigta: 2025. gada 19. marts plkst.10:00

### Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Strādnieku ielā 16, Daugavpilī,  
Strādnieku iela 16, Daugavpils, Latvija, tālr. 65436893**

Juridiskā persona Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, reģ.nr. 40900039340, Strādnieku iela 16,  
Daugavpils, Latvija, LV-5404, tālr. 65436893, 27741511

Atbildīgā persona Direktore, Ārija Ļaksa

**Slēdziens** – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309  
„Veselības inspekcijas nolikums” un:**

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### **KONSTATĒTS:**

Kontroles laikā izvērtēta Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (turpmāk - Tenikums) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610) un Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” un citu Tehnikumam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās.

Kontrole veikta 2 izglītības programmu īstenošanas adresēs - Strādnieku ielā 16, Daugavpilī un Bauskas ielā 23, Daugavpilī.

Izglītības programmu īstenošanas adresē Strādnieku ielā 16, Daugavpilī - apmācību programmas: Elektronisko sakaru tehnikis, Pavārs, Programmēšanas tehnikis, Viesmīlis, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Komercedarbinieks ar specializācijām, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks.

Izglītības programmu īstenošanas adresē Bauskas ielā 23, Daugavpilī (Laboratorijas korpuss) - apmācību programmas: Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehnikis, Konditors, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Komercedarbinieks ar specializācijām, Pavārs.

Kontrolē piedalījās Direktora vietniece saimniecības jautājumos Sandra Vasaraudze.

1. KONSTATĒTS:

1.1. Inspekcijai uzrādīta aktualizēta pašnovērtējuma anketa par telpu platībām 2024./2025. m.g., kur skolēniem nodrošināta atbilstoša platība.

1.2. Tehnikuma ēkā uzstādīti 10 CO<sub>2</sub> koncentrācijas mērītāji, viens nedarbojas, kuru rādījumi kontroles laikā ir 1484, 1389, 1066, 1052, 1777, 1974. Atsevišķās telpās vismaz viens logs atvērts vēdināšanas režīmā. Kontroles laikā novērots, ka klases starpbrīžos tiek vēdinātas, skolēni uzturas gaitenīs. Izvērtējot Sistēmā (<https://co2.mesh.lv>) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek. Tomēr atsevišķos kabinetos stundu laikā tiek pārsniegts 1500 PPM līmenis, atsevišķos pārsniedzot pat 2000 PPM. Inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai skolā, vēdināšanas regularitātei.

## 2. REKOMENDĀCIJA:

2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO<sub>2</sub> līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

## 3. INFORMĀCIJAI:

3.1. Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt <https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>;

3.2. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

3.4. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3.5. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:

- Papildināts ar 6<sup>1</sup> punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.

## 4. SECINĀJUMI:

4.1. Inspekcija secina, ka Tenikums atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 3 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Alla Rudzinska

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis saimniecības daļas vadītāja Sandra Vasaraudze

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

saimniecības daļas vadītāja Sandra Vasaraudze

\_\_\_\_\_  
(paraksts)