



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

25.06.2025.

(datums)

Biedrība Scripture Union Latvia

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 50008064641

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

“Kalsoni” Cieceres pagasts,
Saldus novads, LV-3851

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/108
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: ēdināšanas korpuss (kadastra apzīmējums Nr. 84250050178018), tuaļu un dušu komplekss (kadastra apzīmējums Nr. 84250050178019), darbnīcu māja (ar krustu) (kadastra apzīmējums Nr. 84250050178001) un sešas dzīvojamās mājiņas (kadastra apzīmējumi: Nr. 84250050178004, 84250050178005, 84250050178006, 84250050178007, 84250050178008 un 84250050178010) (turpmāk – Objekts).

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

- 2 Adrese: “Kalsoni”, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851.

- 3 Īpašnieks (valdītājs): Scripture Union Latvia, Reģistrācijas Nr. 50008064641;

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

“Kalsoni”, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

- 4 Iesniegtie dokumenti: Elīnas Ermansones iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 28.maijā ar Nr. 22/12-1.4/325.

- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vienstāvu ēkas ar ugunsnoturības pakāpi U3. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav.

- 7 **Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.**

- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona
pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes
reģiona pārvalde
Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

A.Sleže

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU