



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
10.05.2025.
(datums)

Daugmales pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs: 90001747023
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Skola, Daugmale, Daugmales pag.,
Ķekavas nov., LV-2124
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/378

2025.gada 8.maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
leitnante Eva Bērtulsone

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Daugmales pamatskolas atbildīgajam par ugunsdrošību Tomam Voldekam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Daugmales pamatskolas telpu un teritorijas, "Skola", Daugmalē, Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2021.gada 24.augusta Pārbaudes akts Nr.22/8.8-3.8.1/495.	1.,2.,3.,4.,5.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

Reģistrēts Daugmales pamatskolā

2025. gada 10. maijs.

Reģ. Nr. 1-15.3/25/151

Paraksts

1.	Objekta elektroinstalācija nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši: (nav novērsti SIA FN SERVISS, Reģ. Nr.40003606424, Brīvības gatvē 204b, Rīgā, LV-1039, darbinieku: Kārļa Legzdiņa Sertifikāta Nr.2299 2019.gada 22.augusta atskaitē norādītie trūkumi un nav veikta atkārtota pārbaude).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkts.	08.09.2025.
2.	Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktažas uzskaites žurnālā (<i>Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikuma</i>).	Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts.	11.07.2025.
3.	Objekta 1.stāva darbmācības klasē ugunsdzēsības aparāts nav izvietots redzamā, viegli pieejamā vietā, bet tieši: <i>ugunsdzēsības aparātam priekšā novietoti priekšmeti</i> .	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	13.06.2025.
4.	Objekta kāpņu telpā balkona pusē (<i>blakus izejai uz pagalmu</i>) zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem novietoti priekšmeti (puķes, kastes, skapis u.c. priekšmeti).	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	16.06.2025.
5.	Objekta kāpņu telpā, (<i>izejai uz pagalmu</i>) novietoti priekšmeti no balkona evakuācijas ceļa.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	16.06.2025.
6.	Objekta 2.stāva evakuācijai paredzētās durvis ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm).	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	18.08.2025.
7.	Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti (<i>krēsli, tāfele</i>).	Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts.	13.06.2025.
8.	Objekta apkures telpā ugunsdzēsības aparāts neatrodas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi apzīmētajā vietā.	Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts.	13.06.2025.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta pārkāpuma novēršanas termiņi saskaņoti telefoniski.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

E.Bērtulsone

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada __ . __