



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

17.10.2024.

(datums)

Ogres Kalna pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40900021781

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/1183

2024.gada 10.oktobrī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
virsleitnants Kristaps Možeiks

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ogres Kalna pamatskolas direktorei Ilzei Butevicai un direktora vietniekam, saimnieciskajā
darbā Eināram Kancānam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ogres Kalna pamatskolas ēkas telpu un teritorijas Zinību ielā 3, Ogrē, Ogres novadā (turpmāk –
Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi, ar mērķi apsekt ugunsgrēka izcelšanās vietu, noskaidrot
evakuācijas rīcību ugunsgrēka gadījumā, pārbaudīt uguns aizsardzības sistēmas kontroles un indikācijas
iekārtu vizuālo stāvokli, un ar ugunsdrošību saistošo dokumentāciju Objektā.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 21.jūlija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/830.	1.,2.,3.,4.,5.,6., 7.,8.,9.,10.,11.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā nav ierīkota automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (Objektā dienas laikā vienlaicīgi uzturas aptuveni 1200 cilvēku).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 8.punkts.	16.10.2026.
2.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta ar ugunsdrošību saistīta informācija par Objektu (tā ir vispārīga). ¹	Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts.	29.11.2024.
3.	Objektā, ugunsdrošības instruktāža netiek veikta ne retāk kā reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts.	30.12.2024.
4.	Objekta atbildīgā persona par 2024.gadu nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.*	Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts.	15.11.2024.

¹Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts.

*No 141 nodarbinātā ugunsdrošības instruktāža ir nodrošināta 134 nodarbinātajiem.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objekta atbildīgajai personai uz e-pastu skola@okp.lv. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrīt. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti telefona sarunas veidā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristaps Možeiks

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Einars Kancāns

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2024.gada 17. oktobrī

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU