



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00546524

2024. gada 03. decembris

Rīga

Kontrole
sākta: 2024. gada 03. decembris plkst.11:30

Kontrole
beigta: 2024. gada 03. decembris plkst.16:30

Kontroles veids priekšlikumu izpildes kontrolei

Objekts Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskola, Nīcgales iela 15, Rīga, Latvija, tālr. 67546742, 67172535, 67546740

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktora p.i., Kristīne Barkovska, tālr. 67546742, 67172535, 67546740

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā Nīcgales iela 15, Rīga (turpmāk – Iestāde), 08.10.2024. veica kontroli (Kontroles akts Nr. 00453824). Kontroles laikā tika konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

ATKĀRTOTAJĀ KONTOLĒ:

- 1.- Pirmsskolas 0A grupā "Lācīši" visas griestu lampas ir darba kārtībā;
- 2.- Tiek uzrādīta izveidota veikto pedikulozes un kašķa pārbaužu dokumentēšana;
- 3.- Visiem darbiniekiem saņemti ārstu atzinumi (veidlapa Nr.027/u) ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem;
- 4.- Turpināti dezinfekcijas pasākumi ar telpu apstrādi 15.11.2024. un 26.11.2024. Pārstāve paskaidroja, ka prusaki vairāk nav manīti, bet ir pieteikta atkārtota pakalpojumu sniedzēju apskate un monitoringa mājiņu izlikšana;
- 5.- Dušas telpās veikta pelējuma apstrāde ap ventilācijas lūkām.

JOPROJĀM AKTUĀLIE UZDOTIE PASĀKUMI:

Ar uzdotā izpildes termiņu līdz 01.09.2025. paliek uzdots:

- 1.- Ķīmijas mācību kabinetā nodrošināt, lai uzstādītais velkmes skapis būtu darba kārtībā;
- 2.- Ķīmijas mācību kabinetā un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas nodrošināt mehānisko pieplūdes un

vilkmes ventilāciju;

3.- Nodrošināt dušas telpās starp dušas ierīcēm gludas, viegli mazgājamās, dezinficējamās un necaurspīdīgas starpsienas;

4.- Nodrošināt pie sporta zāles zēnu ģērbtuvē un dušas telpā drošu un mitrai uzkopšanai piemērotu apdari;

5.- Mācību klasēs, kas tiek komplektētas no jauna (pēc pārstāvju sniegtās informācijas katru mācību gadu 1. un 10.klase) plānot skolēnu skaitu atbilstoši telpu platībai.

REKOMENDĀCIJAS:

1.- Pārstāves paskaidro, ka iestādē ir iegādāti kāju mazgāšanai dušas paliktņi, bet tie nav uzstādīti finansējuma trūkuma dēļ. Inspekcija rekomendē plānot darbus, lai lietderīgas iekārtas tiktu uzstādītas.

2.- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

SLĒDZIENS:

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr joprojām konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 1 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Astra Kūlīte

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktora p.i. Kristīne Barkovska

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīšos un Direktora p.i. Kristīne Barkovska
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi

(paraksts)

izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”: