



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola
"Rīdzene"

2020.gada 29. augustā
(izdošanas vieta)
(datums)

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40900028173
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Dumbrāja iela 27, Rīga, LV-1067
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/642

2020.gada 29. jūlijā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

(pārbaudes datums(-i))

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
leitnants Artūrs Kvjatkovskis

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas sporta kompleksa vadītājam Ivaram Kalniņam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" ēkas telpu un teritorijas Dumbrāja ielā
27, Rīgā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaūžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta teritorijā esošais ugunsdzēsības hidrants nav darba kārtībā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 100.punkts.	01.08.2021

2.	Objekta pragrābtelpā, kas ved uz otro stāvu elektroierīces (apgaismes ierīces) netiek ekspluatētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: apgaismes ierīcēs nav aprīkotas ar aizsargplafoniem.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.	01.10.2020
3.	Objektā nostrādājot automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai netiek nodrošināta mehāniskas ventilācijas atslēgšana sporta zālē.	Ugunsdrošības noteikumu 140.1.punkts.	01.08.2021

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta **Rīgas reģiona pārvalde**
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvalde **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)


Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Artūrs Kvjatkovskis
(amatpersonas vārds, uzvārds)


(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:
