



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

22.05.2025.

(datums)

SIA "Mājas aprūpe"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40003553254

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Lidoņu iela 5-43, Rīga, LV-1055

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/128
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Bērnu dienas nometņu "Dienas nometne bērniem ar funkcionāliem traucējumiem"
rīkošanai no 25.08.2025. līdz 29.08.2025. Bērnu un jauniešu sporta studijā "Vingrs" (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Kandavas iela 27, Rīga
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 40008000615, Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Judītes Kulačkovskas 2025.gada 22.aprīļa iesniegums Nr.b/n. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 22.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/711.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāniem un ugunsdzēsības aparātiem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāni (turpmāk - Krāni) Nr.6 un Nr.7 nav nodrošināti ar noslēdzamu stobru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116.punktā noteiktā prasība;
 - 6.2. Objektā uz Krāna Nr.6 skapja durvīm, izvietota maldinoša uzlīme ar ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs "01", kā rezultātā nav nodrošināta

Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība;

6.3. Objektā uz Krānu Nr.6 un Nr.7 skapja durvīm nav izvietota informācija par iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāna un tā aprīkojuma pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība;

6.4. Objektā uz Krāna Nr.7 skapja durvīm nav norādīts vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība;

6.5. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektori un manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem vai burtiem, kā rezultātā nav nodrošināta Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasību izpilde, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 8.punktā noteiktā prasība;

6.6. Objektā nav veikta elektroinstalācijas tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punktā noteiktā prasība;

6.7. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punktā noteiktā prasība;

6.8. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunktā noteiktā prasība.

7 **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

R.R.Gūtšmits

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU