



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00129225

2025. gada 05. marts

Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 05. marts plkst.08:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 05. marts plkst.09:00

Kontroles veids priekšlikumu izpildes kontrolei

Objekts Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola, Slokas iela 49A, Rīga, Latvija, tālr. 67459622, 67459522

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktors, Egīls Romanovskis, tālr. 67392370

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontrole veikta Veselības inspekcijas telpās. Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolā, Slokas ielā 49A, Rīgā (turpmāk – Iestāde), veica kontroli 20.12.2024. kontroles akta Nr. 00580024. Inspekcija izvērtēja vai Iestāde ievēro higiēnas prasības atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (turpmāk – Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumos Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” (turpmāk – Noteikumi Nr.474) noteiktās prasības.

20.12.2024. KONTROLĒ KONSTATĒTAIS:

Inspekcija secināja, ka Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, kuru izpildes termiņš tika noteikts 27.01.2025.:

1. Uzrādīt dokumentāciju par veiktajām pedikulozes un kašķa pārbaudēm– Noteikumi Nr. 474 6.19. punkts.

INFORMĀCIJA PAR UZDOTĀ IZPILDI:

Iestādes māsa Katarīna Kere 28.02.2025. iesūtīja informāciju par pagaidām veiktajām darbībām:

1. Ir veiktas pedikulozes un kašķa pārbaudes, nodrošinot to dokumentāciju.

JOPROJĀM AKTUĀLIE UZDOTIE PASĀKUMI

Ar uzdotā izpildes termiņu līdz 01.09.2025. paliek uzdots:

- Dušas telpās nodrošināt viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas starp dušas ierīcēm – Noteikumi Nr. 610 27.punkts.

Ar uzdotā izpildes termiņu līdz 01.09.2026. paliek uzdots:

- Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās – Noteikumi Nr. 610 24.punkts;

- Nodrošināt iestādes telpās drošu un viegli tīrāmu telpu apdari – Noteikumi Nr.610 26.punkts;

- Nodrošināt pietiekošu apgaismojuma līmeni datorklasē, bibliotēkā un dabas zinību klasē – Noteikumi Nr.610 42.punkts;

- Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas nodrošināt mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju – Noteikumi Nr.610 39.punkts.

SLĒDZIENS:

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr joprojām konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapā	Neatbilstība
1.	S (slēgts).34 (NUVPL)	Joprojām aktuāls iepriekšējā kontrolē konstatētais un uzdotais - 4.stāva datorklasēs, 3.stāvā bibliotēkas un vizuālās mākslas telpās vizuāli nav pietiekošs apgaismojums. Šajās telpās ir vizuāli novecojušas lampas ar dzeltenīgu gaismu
2.	S.28. (NUVPL)	Saglabājas iepriekšējos kontroles aktos uzdotais: Nepieciešamas atjaunot visas skolas tuaļu telpas (dažviet bojāta grīda, trūkst flīzes). 3. un 4. stāvā atsevišķas telpas ar izteikti neatbilstošu apdari (datoklase, bibliotēka ar lasītavu, vizuālās mākslas kabinets) - dēļu grīdas segums nelīdzens, ar lielām spraugām. Sienu, griestu apdare atlobījusies. Telpās izteikti nepieciešami remontu, atjaunošanas darbi. Tāpat arī kāpņu telpu apdare vietām nolietojusies, nepieciešama atjaunošana. Mācību klasēm (izteiktāk 4.stāvā) nepieciešama durvju nomaiņa, vizuāli vērtējot durvis sastāv no vairākām detaļām, kas nav viegli tīrāmi un kopjami. Līdz kontroles dienai remonta darbi veikti puspagrabstāva garderobē, ģērbtuvēs pie sporta zāles. Sporta zālē atjaunots sienas segums. Paskaidro, ka 2025. gadā tiks veikti plaši remonta darbi 4.stāva telpām, kuru laikā tiks novērstas uzdotās neatbilstības.
3.	S.30. (NUVPL)	Pēc pašnovērtējuma anketas, platība neatbilst 17 mācību kabinetos. 102.kab - 1.7m2 uz vienu izglītojamo; 104.kab. - 1.92 m2; 107.kab. (darbmācība) - 1.06 m2; 113.kab. - 1.92 m2; 201.kab. - 1.92 m2; 203.kab. - 1.92 m2; 204.kab. - 1.7. m2; 205.kab. - 1.78 m2; 206.kab., - 1.78m2; 208.kab. - 1.7 m2; 306.kab. - 1.92 m2; 402.kab (ķīmija) 1.56 m2; 404.kab. - 1.92 m2; 405. kab. - 1.85 m2; 406.kab. - 1.8 m2; 408. kab (datorklase) - 2 m2; 409. kab. - 1.8 m2.
4.	S.34. (NUVPL)	Joprojām aktuāls iepriekšējā kontrolē konstatētais un uzdotais - 4.stāva datorklasēs, 3.stāvā bibliotēkas un vizuālās mākslas telpās vizuāli nav pietiekošs apgaismojums. Šajās telpās ir vizuāli novecojušas lampas ar dzeltenīgu gaismu
5.	S.40. (NUVPL)	Ķīmijas mācību kabinetā ir patstāvīga skolas kopējā ventilācija, bet nav mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija.
6.	S.42.4. (NUVPL)	Abās ģērbtuvju dušu telpās (meiteņu un zēnu) ir divas dušas ierīces. Starp dušas ierīcēm nav uzstādītas starpsienas.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
NUVPL	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Agnese Kurčanova-Krage

(paraksts)

Kontrole veikta bez objekta pārstāvja piedalīšanās