

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA
 2024. gada 07. novembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	339
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	27
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:30 - 15:40
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Skola celta 1972.gadā
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	69
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanas no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācija
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācija
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācija
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Informē, ka prasība ir zināma.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Skatīt "Konstatēts"
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas bloks; SIA "Žaks-2", vien.reģ.Nr.40103137553, PVD reģ.nr: 016457

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir divas sporta zāles un sporta laukums. Sporta laukums pie skolas ir Rīgas Futbola skolas, bet skolai ir dota atļauja izmantot teritoriju.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Ir tālāk par 20m un ir iežogojums					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Futbola laukumam ir zālājs, pārējiem laukumiem segums atbilstošs sporta veidam					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Uz betona seguma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Slēgtas konstrukcijas konteineros					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija ir uzņemta.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektēta ēka.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, izmanto savas skolas telpas					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	X	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Nav citas institūcijas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstais un karstais ūdens (karstais ūdens ir visās tualetes telpās, dušās un pie ēdnīcas)					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Ūdeni nodrošina Rīgas Ūdens. Kontroles laikā paskaidro, ka ūdens analīzes veic ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Ir mācību klases puspagrabstāvā ar logiem, kurus iespējams atvērt vēdināšanai.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
Konstatēts: Ir visas minētās telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir visas minētās telpas					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Iespējams atstāt klasēs					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2026
Konstatēts: Joprojām paliek spēkā iepriekšējos kontroles aktos uzdots - veikt remonta darbus sporta zālē (sienās lobās krāsojums, grīda nolietota) un kāpņu telpā pie sporta zāles/ģērbtuvēm (apdare nolietojusies, ar plaisām), nodrošinot mitrai uzkopšanai piemērotu telpu apdari.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Ir regulējama augstuma mēbeles.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	01.09.2025
Konstatēts: Pēc 2023. gada telpu pašnovērtējuma anketas, pēc platības neatbilst sešas mācību telpas - 115.telpa dizaina un tehnoloģijas kabinets, 312.telpa vēstures mācību kab., 313. telpa matemātikas mācību kab., 405. telpa bioloģijas kab., 407. mācību telpa, 416.mācību telpa.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Vizuāli ergonomisks izkārtojums mācību klasēs					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti pie griestiem, staru kūlis acīs neiespīd					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Visās mācību telpās nodrošināts gan dabiskais, gan mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Apgaismojums pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaismas izkliede mācību telpās vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Nepieciešamajās telpās ir žalūzijas					
37.	Mīnīmālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

Konstatēts: Virs +18°C; klasēs silts					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Paskaidro, ka vēdina atbilstoši prasībām - mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos, bet gaiteņi stundas laikā. Kontroles laikā apsekotas vairākas mācību telpas: 202.kab. 2398 ppm; 408. kab. 1726 ppm; 314.kab. 1369 ppm, 312. kab 707 ppm, 313.kab. 1376 ppm; 206.kab. 1077 ppm. Vērtējot mērījumus pēc co2.mesh.lv sistēmas datiem redzams, ka stundu beigās CO2 līmenis paaugstinās, bet strauji nokrītas stundu beigās, kas izskaidrojams ar vēdināšanas režīma ievērošanu.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir velkmes skapis, tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Ķīmijas klasē ierīkota mehaniskā ventilācija, darba kārtībā.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ķīmijas klasē ierīkota mehaniskā ventilācija, darba kārtībā.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Specializēto priekšmetu apgūšanai ir piemērotas darba vietas, ievērotas drošības prasības, vadi nešķērso mācību telpu					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas; izmanto arī ģērbtuves pie stadiona (Rīgas Futbola skolas)					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: Ģērbtuvju platība atbilst skolēnu skaitam					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: katrā dušas telpā trīs dušas ierīces					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Dušas telpām ir viegli kopjamas un dezinficējamas starpsienas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Virs +18°C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas. Visās meiteņu tualetes telpā izvietots higiēnisko pakešu turētājs. Ja tualetes					

telpā higiēnas piederumi beigušies, papildus tos var iegūt pie skolas medmāsas.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Pie visām tualetes telpām ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Skaitis nav mainīts					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstoši. Veicot rekonstrukciju/remontu, ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, salvetes roku susināšanai un elektriskie roku žāvētāji					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Atbilst noteikumu prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Uztur tīrībā un kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs, marķēts uzkopšanas inventārs.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Pagatavo Hlora tablešu dezinfekcijas līdzekli (2 tabletes uz 5 litriem); virsmu dezinfekcijai izmanto DeterquatAL (etanols 72%), izsmidzināms, gatavs lietošanai					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: Netiek veikti remontdarbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Uzrāda visu darbinieku izziņas					

56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir sastādīts saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: Teritorija un objekts ir sakopts; kaitīgie posmkāji vai grauzēji netiek konstatēti. Paskaidro, ka pēdējā profilaktiskā pārbaude veikta 25.10.2024.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Pārbaudes tiek veiktas un dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz iestādes māsa, nepieciešamības gadījumā tiek izsaukts NMPD. Pirmās palīdzības aptiecināšanas izvietotas māsas kabinetā, sporta zālē, ķīmijas klasē, pie dežuranta un bioloģijas klasē.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Iestādē ir māsa (vispārējās aprūpes) Gaļina Ļovočkina, ārstniecības personas ID 74370018649, reģistrācijas termiņš:13.05.2028					