

Prasības Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
Kontrolējamais objekts RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA
 2024. gada 07. novembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00154523, 00482819
--	--

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
S (slēgts).28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2026
Konstatēts: Joprojām paliek spēkā iepriekšējos kontroles aktos uzdotais - veikt remonta darbus sporta zālē (sienās lobās krāsojums, grīda nolietota) un kāpņu telpā pie sporta zāles/ģērbtuvēm (apdare nolietojusies, ar plaisām), nodrošinot mitrai uzkopšanai piemērotu telpu apdari.					
NUVPL.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tvaletē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: 2024.gadā ierīkota mehaniskā ventilācija ķīmijas kabinetā. Kontroles laikā ventilācija darbojas.					