



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7. Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00431024

2024. gada 26. septembris

Liepāja

Kontrole
sākta: 2024. gada 26. septembris plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2024. gada 26. septembris plkst.16:20

Kontroles veids plānveida

Objekts Liepājas Dzintara vidusskola, Celmu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3405, tālr. 63442710

Juridiskā persona Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3401, tālr. 63422331, epasts: dome@dome.liepaja.lv

Atbildīgā persona skolas direktors, Pāvels Jurs, tālr. 63442710; 29746187

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Liepājas Dzintara vidusskolas, Celmu ielā 6, Liepājā (turpmāk - Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” (Noteikumi Nr.447) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk - TKL) S.

Kontrolē piedalās Iestādes saimniecības vadītāja Natālija Karele un medicīnas māsa Dagnija Prancāne.

KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS:

1.Iestādes apsekojuma laikā kontroles institūcijai pieejamā vietā netiek uzglabāti sekojošu darbinieku ģimenes ārstu izdoti atzinumi-veidlapas Nr.027/u: Marianna Matvejeva, Veronika Salarjova, Jakaterina Cema, Iveta Benuševica, Jekaterina Uljanova, Marta Rozentāle, Antoņina Makina, Andrejs Naglis, kas neatbilst Noteikumu Nr.447 15.5. punkta prasībām.

SECINĀJUMS:

Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.447 atsevišķu prasību izpildē.

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Objekta pārstāvis skolas direktors Pāvels Jurs

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”;

skolas direktors Pāvels Jurs

(paraksts)

“Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu.”

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Prasības Higiēnas prasības skolām
 Kontrolējamais objekts Liepājas Dzintara vidusskola
 2024. gada 26. septembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	615
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	28
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1 maiņa no 08:45-15:55
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Internāta nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav jaunbūvēta vai rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas ūdens”)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Saimniecības zonā-konteineru laukums, sporta zonā- basketbola un futbola laukumi, skrejceliņi					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: skolas sporta zāle, skolas sporta laukums, skolas cīņu sporta un spoguļu zāles					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: atrodas tālāk par 20 m, ēkas cokola stāva logiem uzstādīti aizsargsieti					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Basketbola laukums un skrejceliņi-asfalts, futbola laukums- zāliens					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: ir blīvs segums- asfaltēts laukums, teritorija uzņemta					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 1 sadzīves atkritumu konteiners, vāks aizvērts, nav pārpildīts, izved 2x nedēļā-pirmdienās un ceturtdienās					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: ir uzņemta, katru dienu uzņem skolā sētnieks					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektēta ēka (1979.g.)					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: mācību process netiek organizēts pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: pēc plkst 17:00 sporta zālē notiek futbola skolas un airēšanas sekcijas audzēkņu treniņi					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstais un karstais ūdens centralizēti nodrošināts tualetēs pie visām izlietnēm, sporta zāles blokā un ēdināšanas blokā. Klašu telpās uzstādītas izlietnes (nodrošināts tikai aukstais ūdens), kuras tiek izmantotas tīrīšanas inventāra mazgāšanai					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas. Ūdens piegādātājs, saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu, veic ūdens laboratorisko kontroli. Katru otro gadu tiek veiktas ūdens analīzes iestādes ēdināšanas blokā. Skolā katra stāva gaitenī uzstādīti attīrīta dzeramā ūdens krāni "Akvafor".					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				

35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: ir vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienviņu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi aprīkoti ar vertikālajām vai rullo žalūzijām, lieto, ja nepieciešams					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: temperatūra ir atbilstoša, 22-23 °C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas tiek vēdinātas, visās telpās ir atverami logi, klases vēdina starpbrīžos, gaitenīs un tualetes-stundu laikā. Mākslīgā vilkmes ventilācija uzstādīta visās tualetu telpās, darbojas režīmā „Auto”. Iestādes mācību telpās ir uzstādīti 29 CO2 koncentrācijas mērītāji, 304. kabinetā nedarbojas. Aplūkojot informāciju sistēmā co2.mesh.lv par 2024/2025. mācību gadu, redzams, ka telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, pēc katras stundas novērojama strauja CO2 koncentrācijas līmeņa lejupslīde. Atsevišķās telpās pēkšņi mācību stundas beigās īslaicīgi sasniedzis 1962-2160 ppm. Kontroles laikā CO2 līmenis no 664 (tukšā klases telpā)-2365 (223.kab. stundas laikā pie atvērtiem logiem) ppm, 1186-1914 ppm (stundas laikā pie logiem atgāztā stāvoklī). Novērots, ka starpbrīžos skolēni atstāj klašu telpas, uzturas gaitenīs, mācību telpās pilnībā tiek atvērti logi. Tā kā ir labvēlīgi laika apstākļi, tad gandrīz visās klasēs vismaz 1 logs pilnībā atvērts vai atgāztā stāvoklī arī stundu laikā. Klašu telpas pietiekoši plašas, platība vienam izglītojamam atbilstoša.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ir velkmes skapis, kuram ventilācija darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Telpā, kurā uzglabā ķīmiskās vielas un ķīmijas kabinetā ir nodrošināta mehāniskā vilkmes/pieplūdes ventilācija, darbojas. Mācību telpā iekārtotas 8 laboratorijas darbu vietas ar izlietnēm. Ķīmisko vielu uzglabāšanas skapim papildus pievienota nosūces ventilācija. Uzstādīta pieplūdes/vilkmes ventilācijas iekārta „VTS”. Ķīmijas skolotāja informē, ka paši izglītojamie laboratorijas darbus veic 1x mēnesī, netiek izmantotas vielas, kas izdala kodīgus dūmus un smakas.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Visās tualetes telpās un dušās ierīkota mākslīgās ventilācijas sistēma, darbojas					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: atbilstošs aprīkojums-galdi, krēsli, ierīces, 3 datorklases, 2 telpās datorgaldi izvietoti pa perimetru, 1 telpā četrās rindās. Krēsli ir stabili, nodrošināta iespēja brīvi kustēties. Logiem uzstādītas žalūzijas, aprīkojums darba kārtībā. Ir iekārtota zēnu darbmācības telpa (kokapstrāde) un meiteņu mājturības klase-mācību virtuvīte un rokdarbu darba vietas. Darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.	

stundas laikā un dienas beigās, klases-pēc stundām, dušas 2x dienā, gaitenīšus un vestibulus pēc vajadzības visas dienas garumā					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: visas telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: uzkopšanas inventāru komplekti marķēti, tualetes uzkopšanas inventārs (uzraksts) glabājas atsevišķā saimniecības telpā katra stāva meiteņu tualetē, dušas inventārs glabājas atsevišķi sporta zāles blokā, neizmanto citu telpu uzkopšanai. Cokola stāvā iekārtota atsevišķa saimniecības telpa ar pakaramajiem					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzeklis "Lideks 1" 1%, eksp.laiks 15 min. Ir lietošanas instrukcija, atbilstoša izmēra mērtrauki darba šķīduma pagatavošanai, glabājas slēdzamās saimniecības telpās. Darbiniekiem nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi "Chemisept gel" un "Sanitec Sani gel"					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: nekāda veida būvniecības vai remontdarbi skolā kontroles laikā nenotiek					
Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam					
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24. 07.2018	15.5.	18.10.2024
Konstatēts: pēc saraksta 102 darbinieki. Kontroles institūcijai pieejamā vietā netiek uzglabāti sekojošu darbinieku ģimenes ārstu izdoti atzinumi-veidlapas Nr.027/u: Marianna Matvejeva, Veronika Salarjova, Jakaterina Cema, Iveta Benuševica, Jekaterina Uljanova, Marta Rozentāle, Antoņina Makina, Andrejs Naglis					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta periodiskās veselības pārbaudes jāveic 102 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir ģimenes ārstu izsniegti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: periodiskās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.	
Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Liepājas izglītības pārvalde noslēgusi līgumu ar SIA „Profilaktiskās Medicīnas centrs L.V.”, profilaktiski pārbaudes veic katru ceturksni un pēc pieprasījuma. Ir objekta dezinfekcijas un deratizācijas kartes. Pēdējā profilaktiskā pārbaude veikta 27.08.2024.					
59.	Ne retāk kā reizi mēnesī (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	22.08.2023	6.19.	

Minētos dokumentus lūgums iesniegt Valsts darba inspekcijā pārbaudei vienā no turpmāk minētajiem veidiem:

- 1) noformējot dokumentu elektroniskas kopijas (elektroniski nosūtīti dokumenti noformējami atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam) un nosūtot tās uz e-pastu: kurzemesrvdi@vdi.gov.lv (viena e-pasta apjoma ierobežojums ir 25MB), vai nosūtot eAdresē: VDI_KURZEME@90000032077;
- 2) izgatavot lietvedības kārtībā apliecinātas dokumentu kopijas un nosūtot tās ar pasta starpniecību Kurzemes reģionālajai Valsts darba inspekcijai uz adresi: Bāriņu ielā 15, Liepāja, LV3401, vai, ievietojot dokumentu atvasinājumus Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas pastkastītē Bāriņu ielā 15, Liepājā;
- 3) iepriekš telefoniski vai e-pastā vienojoties, iesniegt personīgi Kurzemes reģionālajā Valsts darba inspekcijā Bāriņu ielā 15, Liepājā. To iespējams izdarīt darba dienās, tas ir, no pirmdienas līdz ceturtdienai laika periodā no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00 un piektdien laika periodā no pulksten 8.00 līdz pulksten 14.30.

Papildus informējam, ka darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšana notiek klātienē – Irinas Stavskas darba vietā – piedaloties I. Stavskai; darba devēja pārstāvim (kādam, kurš pārzina I. Stavskas darba pienākumus; iespējamais darba vides risks); ja I. Stavska ir arodbiedrībā, tad jāiedalās arī arodbiedrības pārstāvim. Tikšanās jāplāno pēc dokumentu sagatavošanas, laika periodā no 26.09.2024.-02.10.2024.

Valsts darba inspekcijas
amatpersona

**Kurzemes reģionālās Valsts darba
inspekcijas inspektore Linda Bēta**

amats, vārds, uzvārds

paraksts

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Piezīme:

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 12. panta pirmo daļu darba devējiem, darbiniekiem un citām personām pēc Valsts darba inspekcijas amatpersonu pieprasījuma ir pienākums sniegt Valsts darba inspekcijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju.

Par Valsts darba inspekcijas amatpersonu likumīgo prasību savlaicīgu nepildīšanu Jūs var saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. pantu, piemērojot brīdinājumu, vai naudas sodu fiziskai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.