



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

31.10.2024.

(datums)

Liepājas Dzintara vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900008783

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/698

2024.gada 2.oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) Kurzemes
(pārbaudes datums (-i))

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante
Vizbulīte Barsukova

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Liepājas Dzintara vidusskolas saimniecības vadītājai Natālijai Karelei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Liepājas Dzintara vidusskolas ēkas (kadastra Nr.17000110254001) automātiskās ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas Celmu ielā 6, Liepājā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) pēc veiktajām izmaiņām (esošie ugunsgrēka detektori ir aizstāti ar cita veida detektoriem) nav pieņemta ar aktu atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 122.punkts.	01.09.2025.

2.	Objektā AUATSS sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši pagrabstāva darbnīcas telpā un sporta nodarbību zālē ugunsgrēka detektoriem ir uzlikti kupoli.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	30.12.2024.
3.	Objektā AUATSS nepilda noteiktās funkcijas, bet tieši - skaņas signāli nav sadzirdami visās ēkas daļās (nenostrādāja sirēnas 1.stāva centrālās ieejas zonā).	Ugunsdrošības noteikumu 124.punkts.	30.12.2024.
4.	Objektā AUATSS nepilda noteiktās funkcijas, bet tieši nenostrādāja manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīces (R14/1), kas izvietota 1.stāva kāpņu telpā pie ieejas uz B korpusu.	Ugunsdrošības noteikumu 124.punkts.	30.12.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Konstatētie pārkāpumi un pārkāpumu novēršanas termiņi izskaidroti pārbaudes laikā. Kupoli no aizsegtajiem detektoriem noņemti pārbaudes laikā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Vizbulīte Barsukova

(amatpersonas vārds, uzvārds)

elektroniskais paraksts

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU