



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa  
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012  
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00564824

2024. gada 12. decembris

Jūrmala

Kontrole  
sākta: 2024. gada 12. decembris plkst.10:00

Kontrole  
beigta: 2024. gada 12. decembris plkst.16:30

### Kontroles veids plānveida

Objekts **Jūrmalas pilsētas Mežmalas pamatskola, Rūpniecības iela 13, Jūrmala, Latvija, tālr. 67739651**

Juridiskā persona Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģ.nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, Latvija, tālr. 67093816

Atbildīgā persona Direktore, Andžela Zubkovska, tālr. 67739651

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”(Noteikumi Nr.890), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” (Noteikumi Nr.447) un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās.

### INSPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒJA:

1. Kontrole veikta gan pirmsskolas izglītības grupās, gan skolas telpās. Pirmsskolas izglītības grupas ir nodalītas no skolas un tiek izmantota sava atsevišķa ieeja;
2. Iestādē ārstniecības personas pienākumus pilda māsa (vispārējās aprūpes māsa) Vita Vasiļjeva, ārstniecības personas ID 21000044291, reģistrācijas termiņš: 22.12.2025;
3. Kontroles laikā konstatētās neatbilstības aprakstītas S veidlapu 28. punktā;

F050-v7

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

4. Iepriekšējā 23.05.2023. kontroles aktā Nr.00250823 uzdotā izpilde:

4.1. 2024. gada septembrī pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi – ierīkota droša un bērnu aktivitātēm piemērota sporta zona;

4.2. Aizvien saglabājas uzdotsais par nepieciešamību veikt remonta darbus skolas sporta zālē, nodrošinot līdzenu un mitrai uzkopšanai piemērotu grīdas segumu un sienu apmetumu bez bojājumiem. Kontroles dienā sporta zālē notiek remonta darbi, kuru izpildes termiņš ir noteikts līdz 2025. gada maijam;

5. Papildus S TKL 38.punktam- pēc co2.mesh.lv sistēmas datiem, skolā ir 21 CO2 koncentrācijas mērītājs. Izvērtējot sistēmas datus redzams, ka lielākais koncentrācijas rādījums rodas stundu beigās (līdz 2000 ppm), bet pēc stundām nokrītas, kas izskaidrojams ar regulāru telpu vēdināšanu. Kontroles laikā CO2 mērījumi ir robežās no 923 ppm līdz 1569 ppm.

#### INFORMĀCIJAI:

1) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

2) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai".

Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

3) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.

5) Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.

6) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā prasības par minimālo telpu platību vienam izglītojamam

#### SECINĀJUMI:

Inspekcija secina, ka Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (skatīt zemāk tabulā).

#### Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Saglabājas iepriekšējā kontroles aktā uzdotsais par sporta zāli. Kontroles laikā tiek paskaidrots, ka sporta zālē notiek remonta darbi, kurus plānots pabeigt līdz 2025.gada maijam. Pēc remonta darbiem atjaunota tiks visa sporta zāle, tualetes, gērbtuves un dušas telpas. Uzdotā izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.

#### Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

#### Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Agnese Kurčanova-Krage

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Andžela Zubkovska

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un  
to saņēmu. Konstatētās  
neatbilstības un izpildes termiņi  
izskaidroti. Par novērsto  
neatbilstību paziņošanas iespējām  
ir sniegta informācija”:

Direktore Andžela Zubkovska

\_\_\_\_\_  
(paraksts)