

10-81



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Madona

(izdošanas vieta)

10.05.2024.

(datums)

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 50900036721

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,

Madonas novads, LV-4840

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/267

2024.gada 19.aprīlī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
kapteinis, Dairis Stūris

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ērgļu vidusskolas direktores vietniecei saimnieciskajā jomā Valdai Griezānei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ērgļu vidusskolas ēkas, telpu un teritorijas Oškalna ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas
novadā, LV-4840 (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaucēju gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Vidzemes reģiona brigādes 2022.gada 9.maija Pārbaudes akts Nr.22/10-3.16/176.	1;2;4;5;6;7;8.	3.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta zibensaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, tā ir atrauta no Objekta korpusa, nav atbilstoši nostiprināta.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 55.punkts.	01.09.2024

	Objekta izeja no slēpju noliktavas telpas nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumi 244.punkts.	01.07.2024
3.	Objekta izeja no 1.stāva koridora pretī skolotāju ģērbtuvei nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumi 244.punkts.	01.07.2024

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika saņemti 2024.gada 10.maijā plkst.10:20 uz e-pastu: dairis.sturis@vugd.gov.lv ar tekstu: "Piekrītu aktā minētajiem pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem." No e-pasta: valda.griezane@madona.edu.lv.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dairis Stūris

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada