



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00123125

2025. gada 03. marts

Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 03. marts plkst.08:40

Kontrole
beigta: 2025. gada 03. marts plkst.15:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV 3301, tālr. 63322320**

Juridiskā persona Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV 3301, tālr. 63322469

Atbildīgā persona direktore, Inta Brasle, tālr. 29245272

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Pētera iela 5, Kuldīga (turpmāk - Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk - TKL) S.

Iestāde izvietota divās ēkās Pētera ielā 5 (8.-12.kl.mācību telpas, mākslas skola) un Pētera ielā 10 (1.-7.kl.mācību telpas).

No 2024.gada 1.septembra nav 10.klases, paredzēta Iestādes reorganizācija par pamatskolu.

Iestādē abās ēkās katrai klasei sava mācību telpa, lielākā daļa stundu notiek vienā telpā. Abās ēkās tiek izmantotas visas telpas, nav iespējama telpu paplašināšana. Informē, ka 2025./2026.m.g.1.klasē paredzēts uzņemt 23 skolēnus, kuru mācību telpas platība būs 34m².

Iestādē mācību telpās ir uzstādīti 12 CO₂ koncentrācijas mērītāji (8- Pētera ielā 10, 4 -Pētera ielā 5 (1 nedarbojas)), iestādes darbinieki seko rādītājiem.

Ēkā Pētera ielā 5 dabiskā ventilācija, ēkā Pētera ielā 10 ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma, darbojas

nepārtraukti. Telpas vēdina pēc katras stundas, atverot logus, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas. Veicot mācību telpu apsekošanu, pārbaudes laikā telpās, kurās notiek stundas, CO₂ rādījumi: Pētera ielā 5: 976-2193ppm, Pētera ielā 10: 920-1021ppm; starpbrīžos rādījumi: Pētera ielā : 950-1170, Pētera ielā 10: 460-550ppm.

Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek. Pētera ielā 10 mehāniskās ventilācijas sistēmas darbība nodrošina labu gaisa kvalitāti, gaisa kvalitātes vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm. Pētera ielā 5 stundu laikā rādītāju pīķi īslaicīgi sasniedz arī 3000-3500ppm, stundu laikā CO₂ koncentrācija strauji pieaug, vidējais rādītājs 2000ppm.

Informācija no Sistēmas par portālā redzamajiem CO₂ mērījumiem: 420 - 1000 ppm - gaisa kvalitāte ir laba; 1000 - 2000 ppm - gaisa kvalitāte pasliktinās; 2000 - 3000 ppm - gaisa kvalitāte ir būtiski pasliktinājusies; virs 3000 ppm - telpā ir būtiski palielināts CO₂ līmenis, ilgstoša uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai; virs 5000 ppm – telpā ir bīstama CO₂ koncentrācija.

Veselības inspekcija (turpmāk-Inspekcija) rekomendē pievērst lielu uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai.

KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS:

1. Neatbilst noteiktās platības mācību telpās viena izglītojamā vietai, TKL S 30.p., prasība noteikta Noteikumu Nr.610 24.p.:

#noteiktā platība vienam izglītojamam 2 m²-neatbilst telpas:

- ēka Pētera ielā 10 (ir mehāniskās ventilācijas sistēma)
 - 1.kl.(38,8m², 24 skolēni/platība vienam skolēnam 1,61m²), nobīde 20%, CO₂ pārbaudes laikā nepārsniedz 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - 2.kl.(44,5m², 24 skolēni/platība vienam skolēnam 1,85m²), nobīde nepārsniedz 10%, CO₂ pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - 3.kl.(34,0m², 22 skolēni/platība vienam skolēnam 1,54m²/1,68m²), nobīde 25%, CO₂ pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - 4.kl.(40,5m², 24 skolēni/platība vienam skolēnam 1,69m²), nobīde 20%, CO₂ pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - 5.kl.(41,4m², 22 skolēni/platība vienam skolēnam 1,88m²), nobīde nepārsniedz 10%, CO₂ pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - 6.kl.(41,7m², 23 skolēni/platība vienam skolēnam 1,81m²), nobīde nepārsniedz 10%, CO₂ pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - 7.kl.(41,8m², 25 skolēni/platība vienam skolēnam 1,67m²), nobīde 20%, CO₂ pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
 - mākslas klase (31,1m², maks. 25 skolēni, pārbaudes laikā 18/platība vienam skolēnam attiecīgi 1,24m²/1,72m²), nobīde pārsniedz 25%, CO₂ pārbaudes laikā 1360ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1500ppm;
 - mūzikas kabinets (45,4m²/ maks. 25 skolēni, platība vienam skolēnam 1,81m²), nobīde nepārsniedz 10%, CO₂ koncentrācijas mērītāja nav;
- ēka Pētera ielā 5 (tikai dabīgā ventilācija)
 - 8.kl./fizikas kab. (42,7m², 22 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,94m²), nobīde nepārsniedz 10%, CO₂ mērītājs nedarbojas;
 - 9.kl. (39,5m², 23 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,71m²), nobīde pārsniedz 10%, CO₂ pārbaudes laikā 976ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm;
 - 11.kl./matemātikas kab. (31,3, 17 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,84m²), nobīde nepārsniedz 20%, CO₂ pārbaudes laikā 1257ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm;

#noteiktā platība vienam izglītojamam 2,4 m²- neatbilst telpas:

- ēka Pētera ielā 5
 - 12.kl./ķīmijas kab.(41m², izmantojot kā mācību klasi 20 skolēni /platība vienam skolēnam 2,05m²-atbilst; izmantojot kā ķīmijas kabinetu maks. skolēnu skaits 23, platība vienam skolēnam 1,78m²-neatbilst), nobīde nepārsniedz 25%, CO₂ pārbaudes laikā 2193ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs

F050-v8

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm

-fizikas kabinets (42,7m²/ izmantojot kā fizikas kabinetu maks. skolēnu skaits 23, platība vienam skolēnam 1,85m²-neatbilst), nobīde nepārsniedz 25%, CO₂ mērītājs nedarbojas;

#noteiktā platība vienam izglītojamam 3 m²-neatbilst telpas:

- ēka Pētera ielā 5

-datorklase (29,4m², maks.14 darba vietas /platība vienam skolēnam 2,1m²), nobīde pārsniedz 25%, CO₂ koncentrācijas mērītāja nav;

Apkopojums: No 11 mācību telpām platība viena izglītojamā vietai neatbilst 10 telpās (atbilst 12.kl.); no 8 specializētajiem kabinetiem platība viena izglītojamā vietai neatbilst 5 telpās (atbilst keramikas, dizaina un tehnoloģiju kabinetos, daļās grupās).

2.Pārbaudes laikā neuzrāda Sanitas Ābelītes ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) vai tā kopiju, prasība noteikta Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.447) 15.5. punktā.

SECINĀJUMS:

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 610 un Noteikumu Nr.447 atsevišķu prasību izpildē.

Papildus Inspekcija sniedz sekojošu informāciju:

-Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 1999.gada 05.janvāra noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.

-Inspekcijas mājas lapā (<http://www.vi.gov.lv>) pieejamas:

- 1) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
- 2) "Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās";
- 3) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
- 4) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās";
- 5)"Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai".

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapā	Neatbilstība
1.	S.30.	iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums-pašnovērtējuma anketa, pamatojoties uz iesniegto un aktualizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai neatbilst 1.-12.kl. mācību telpās (izņemot 12.kl.), ķīmijas, fizikas kabinetos, datorklasē, mūzikas kabinetā, mākslas kabinetā, (sīkāks apraksts kontroles akta sadaļā "konstatēts")
2.	S.56.	pārbaudes laikā neuzrāda Sanitas Ābelītes ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) vai tā kopiju

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
----------	--------------------	-------------------------	------------------

1.	Nodrošināt Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā — 2 m ² ; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus – 2,4 m ² ; mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā – 3 m ² ; datorklasē – 3 m ² (TKL S 30.p.)	Inta Brasle	03.03.2026
2.	Sanitas Ābelītes ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) vai tā kopiju uzrādīt Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļā, e pasts kurzeme@vi.gov.lv (TKL S 30.p.).	Inta Brasle	14.03.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

(paraksts)

2. Inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Baiba Šteina

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Inta Brasle

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

direktore Inta Brasle

(paraksts)