



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

30.05.2024.

(datums)

Kuldīgas novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000035590

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/300

2024.gada 13. maijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Kurzemes reģiona pārvalde (turpmāk – KRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante Ilze Kirfa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas saimniecības vadītājam Aijai Rēķei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēku un telpu ar kadastra apzīmējuma Nr. 62010090057001 Pētera iela 10 (turpmāk – Lielā skola), ar kadastra apzīmējuma Nr. 62010090056001 Pētera iela 5 (turpmāk - Mazā skola), Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301 (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona brigādes 2022.gada 18. oktobra Pārbaudes akts Nr.22/12-3.1/775	1.,2.,3.,4.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1		3	4

1.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi personai, kura uzrauga automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS), ugunsdrošības instruktāžu par AUATSS darbības principu un darbības noteikšanas kārtību, AUATSS ekspluatācijas nosacījumiem, AUATSS aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām un rīcību gadījumā, ja no AUATSS pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk -Ugunsdrošības noteikumu) 127.punkts.	01.11.2024.
2.	Objekta AUATSS nav veikta regulāra tehniskās apkopes un tehniskās apkopes kontrole, bet tieši AUATSS reglamentā norādītie punkti Nr. 7 un Nr. 8 nav veikti.	Ugunsdrošības noteikumu 129. punkts.	01.11.2024.
3.	Objektā esošās Ugunsdrošības instruktāžas žurnāls nav aizpildīts pilnā apjomā, bet tieši – nav Ugunsdrošības instruktāžas veicēja paraksts.	Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts.	01.11.2024.
4.	Objektā praktiskās nodarbības netiek reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts.	01.11.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis tika saņemts no e-pasta kmhzv@kuldiga.lv 30.05.2024. 10:03 : “Labdien!

Tikai šodien, 30.05.2024., atgriezos no atvaļinājuma (sanatorijas) un tāpēc agrāk nevarēju atbildēt. Piekrītu 2.,3.,4.punktiem.

1.punktā nosauktie pārkāpumi īsti neatbilst - AUATSS ir telpu nosaukumi un rīcība trauksmes gadījumā. Piekrītu, ka nav atsevišķi dokumentēta instruktāža par AUATSS darbības principu.

Termiņu lūdzu pagariniet, jo septembrī tikai atgriežas no atvaļinājuma instruējamie.

Visu labu!

Aija Rēķe”

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uz klausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD KRP aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD KRP brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD KRP var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD KRP priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ilze Kirfa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. ____