



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Pāvila Rozīša iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00532424

2024. gada 29. novembris

Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 27. novembris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 29. novembris plkst.14:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Smiltenes tehnikums, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., Latvija, LV - 4729, tālr. 64707653, 64772567, 27810836**

Juridiskā persona Izglītības un zinātnes ministrija, reģ.nr. 90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV - 1050, tālr. 67226209, epasts: info@izm.gov.lv

Atbildīgā persona Smiltenes tehnikuma direktors, Rolands Aģis, tālr. 27810836, 20255776

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

2024. gada 27. novembrī veikta Smiltenes tehnikuma (trupmāk-Tehnikums) apsekošana un 2024. gada 29. novembrī aizpildīti kontroles dokumenti.

1) Tehnikuma mācību korpusi, kuros ir mācību telpas un darbnīcas izvietoti Kalnamuižā 10, Kalnamuižā 3, Kalnamuižā 6, Kalnamuižā 12, Kalnamuižā 8, Kalnamuižā 15 Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā un Pils ielā 8, Smiltene, Smiltenes novads.

2) Tehnikumam ir viesnīca "Kalna Līgza", kurā viesiem tiek piedāvāti nakšņošanas pakalpojumi līdz 27 personām.

3) Tehnikumam ir 2 dienesta viesnīcas Kalnamuižā 44, Smiltenes pag., Smiltenes nov. un Dārza ielā 9, Smiltene, Smiltenes nov.

4) Tehnikumā ir veselības punkts, kas nav reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā. Veselības punktā strādā medicīnas māsa Maruta Vīgante, identifikators 10060021025, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā un tiesīga strādāt vispārējās aprūpes māsas specialitātē līdz 28.03.2027.

Tehnikums ir nodrošināta ar pirmās palīdzības sniegšanas aptiecinām, kas ir nokomplektētas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām. Tehnikumā netiek uzglabāti un izsniegti izglītojamiem medikamenti.

5) Gaisa kvalitātes rādītāji par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma).

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Pirms kontroles analizējot Sistēmas datus, tiek konstatēts, ka CO₂ līmenis telpās ir mainīgs, ir vērojams, ka paaugstinās virs Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām (1000 ppm), vairāk paaugstinājums vērojams mācību stundas beigās, pēcpusdienā. Smiltenes tehnikuma 38 mācību telpās izvietoti gaisa kvalitātes (CO₂) mērītāji. Kontroles laikā CO₂ koncentrācija: Kalnamuiža 3- 1. telpa- 635 ppm, Kalnamuiža 6- 1. telpa- 660 ppm, 2. telpa- 486 ppm, 4. telpā- 1136 ppm, 5. telpā- 487 ppm, 6. telpā- 1503 ppm; Kalnamuižā 10- 103. telpa- 462 ppm, 105. telpā- 464 ppm, 106. telpā- 454 ppm, 110. telpā- 763 ppm, 111. telpā- 628 ppm, 112. telpā- 1121 ppm, 212. telpā- 1049 ppm, 213. telpā- 2061 ppm, 214. telpā- 520 ppm, 216. telpā 2150 ppm, 217. telpā- 1549 ppm, 219. telpā- 699 ppm, 302. telpā- 1051 ppm, 303. telpā- 587 ppm, 305. telpā- 877 ppm, 306. telpā- 486 ppm, 308. telpā- 779 ppm, 311. telpā- 543 ppm; Kalnamuiža 12- 1. telpā- 807 ppm; Kalnamuižā 15- 1. telpā 1591 ppm, Pils ielā 8- 1.11. telpā- 435 ppm, 1.12. telpā- 507 ppm, 1.5. telpā- 1015 ppm, 1.7. telpā- 472 ppm, 1.9. telpā- 446 ppm, 2.13. telpā- 2672 ppm, 2.3. telpā- 461 ppm, 2.4. telpā- 988 ppm, 2.7. telpā- 706 ppm, 2.8. telpā- 425 ppm, 2.9. telpā- 1435 ppm. Ņemot vērā CO₂ mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē nodrošināt Tehnikuma mācību telpās pietiekošu gaisa kvalitāti, veicot regulāru un pietiekamu (pilnībā atvērt visus logus, starpbrīžos telpās neuzturas izglītojamie) mācību telpu vēdināšanu.

6) Veselības inspekcija informē, ka 2024. gada 17. oktobrī stājušies spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas".

7) Kontroles laikā Tehnikumā konstatētās vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstības, un to novēršanas termiņš, norādīts veidlapas S punktos Nr. 23. un Nr. 49.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.23.	aukstā ūdens apgāde nodrošināta no Smiltenes tehnikuma ūdensapgādes sistēmas, karstā ūdens apgāde nodrošināta no apkures sistēmas un elektriskajiem ūdens sildītājiem, kas kontroles laikā ir darba kārtībā un regulāri tiek tīrīti. Pils ielā 8 Smiltene, Smiltenes novads aukstā ūdens apgāde nodrošināta no Smiltenes pilsētas ūdensapgādes sistēmas un karstā ūdens apgāde nodrošināta no apkures sistēmas. Karstā ūdens apgāde nav nodrošināta Kalnamuižas 3 pavāru mācību korpusa 1. stāva tualetes telpu roku mazgātnēm.
2.	S.49.	nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes un roku žāvēšanas ierīces, kas kontroles laikā ir darba kārtībā, un vienreizējās lietošanas papīra salvetes. Tehnikumā nav pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Rakstiski informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu (e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv), par uzdotā veicamā pasākuma izpildi	Rolands Aģis	13.12.2024
2.	Rakstiski informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu (e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv), par uzdotā veicamā pasākuma izpildi	Rolands Aģis	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 6 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona inspektore sabiedrības veselības jomā
Sandra Baškere

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Smiltenes tehnikuma direktors Rolands Aģis

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

Smiltenes tehnikuma direktors Rolands Aģis

(paraksts)