

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Rīgas 95.vidusskola
 2023. gada 22. novembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	382 sākumskolā + 565 vidusskolā = 947
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	sākumskolā max. 26; vidusskolā - 31
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	09:00-15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	42 - sākumskolā, 94 - vidusskolā, 25 peldbasenā. Kopā ir 161 skolas darbinieki.
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanas no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	prasību ievēro
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA "Žaks-2", vien.reģ.Nr.40103137553

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta zona un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir sporta laukums, sporta zāles vidusskolas ēkā un sākumskolas ēkā					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: atrodas tālāk par 20 m					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: zālājs, asfaltēti skrejceļiņi, futbola laukuma un aktivitāšu laukuma mākslīgais segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Ir asfaltēts laukums					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, tie nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: uzņemta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: skolas projekts					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Sākumskolas korpusā ir PII grupas ar atsevišķu ieeju, citu institūciju nav					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: ir a/k ūdens					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Ir centralizāta ūdensapgādes sistēma, ēdināšanas uzņēmums organizē dzeramā ūdens testēšanu reizi 2 gados, abos korpusos ēdnīcās ir pieejams filtrēts ūdens.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Pagrabstāvā ir garderobes, saimniecības telpas.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

Konstatēts: Ir administrācijas, saimniecības, mācību telpas, darbnīcas, garderobes, tualete					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Abās ēkās ir bibliotēka, rekreācijas telpas - plaši gaiteni un foajē, aktu un sporta zāles, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Sporta tērpu var atstāt garderobē					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2024
Konstatēts: Ir nepieciešami remontdarbi: - Sākumskolas korpusā zēnu un meiteņu ģērbtuvēs pie sporta zāles – atjaunot grīdas flīžu (ir bojātas flīzes) un sienu segumu. Vidusskolas korpusā 235., 311., 331. kabinetos atjaunot linoleja segumu. Abu korpusu garderobes telpās - sienu segums novecojis, griesti pelēcīgi, ar traipiem, vidusskolas korpusā ir mitruma un pelējuma pazīmes, iespējams ir bojāta ēku pagrabstāva hidroizolācija. Abu korpusu mazās kāpņu telpās – griesti pelēcīgi, sienās ir redzamas plaisas.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mēbeles vizuāli atbilstošas					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: Pašnovērtējuma anketā skola norāda, ka visās mācību telpās platība ir atbilstoša.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasību ievēro					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Izmanto interaktīvās tāfeles, projektori novietoti atbilstoši prasībām.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: vizuāli ir pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	B	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	01.09.2024
Konstatēts: Ir nepieciešams nomainīt vecā parauga apgaismojuma lampas sākumskolas korpusā 104., 202., 203., 204., 208., 209., 215., 221., 224., 227., 323., 319., 321., 314., 309., 308., 302., 401. mācību telpās; vidusskolas korpusā 103., 104., 119., 117., 214., 220., 224., 228., 230., 231., 236., 235., 240., 241., 305., 306., 310., 311., 331., 317., 322., 327. mācību telpās, kā arī rekomendēts nomainīt apgaismes ķermeņus sporta zālēs.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

Konstatēts: ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: telpās ir virs +20`C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	B	MK610 / 27.12.2002	39.	01.09.2024
Konstatēts: Pārsvārā mācību telpas tiek atbilstoši vēdinātas, taču dažās klasēs ir konstatēti CO2 līmeņa pārsniegumi (skatīt "Konstatēts")					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: 217. kabinetā un laboratorijā ir velkmes skapis					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Mehāniskā ventilācija ir ierīkota 217.kabinetā, ir darba kārtībā; ķīmijas laboratorijā metāla skapis, kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas, ir pieslēgts pie ventilācijas sistēmas.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: ir piespiedu ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: ir atbilstošs aprīkojums, nav bojāts					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Abās ēkās ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: Atbilst					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Katrā ģērbtuvē ir dušas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: Vidusskolas korpusā zēniem ir 3 dušas un meitenēm 2 dušas (kabīnēs); sākumskolā - zēniem ir 3 dušas un meitenēm 2 dušas (kabīnēs)					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir dušas kabīnes					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir tualetes					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: ir virs +20`C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	

Konstatēts: Ir tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
Konstatēts: ir roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Sākumskolā - 23 klozetpodi, 5 pisuāri, 27 izlietnes; vidusskolā - 25 klozetpodi, 3 pisuāri, 21 izlietne + tualetes cilvēkiem ar kustību traucējumiem un tualetes baseina korpusā					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra dvieļi					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Telpu uzkopšanas režīms atbilst prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas ir tīras, aprīkojums ir tīrs un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs uzkopšanas inventārs katrai telpu grupai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: SealDez, Kvadro - gatavi lietošanai, izsmidzināmi					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: prasību ievēro					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Katrā korpusā uzrāda visas izziņas 027/U atbilstoši darbinieku sarakstam					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba	A	MK447/24.	15.1.	

	viētu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm		07.2018		
Konstatēts: Katrā korpusā ir darbinieku saraksti					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Izziņās ir atbilstoši ieraksti					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Visiem darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju esamības pazīmes nekonstatē.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: pārbaudes ir veiktas un dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Abos korpusos, kā arī peldbaseinā ir medicīnas kabineti. Skolā izvietotas pirmās palīdzības aptieciņas vairākās vietās.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Ir ĀP reģistrā reģistrētas iestādes māsas Stefānija Ļevčenko (vispārējās aprūpes māsa), Natalja Ļevašova (vispārējās aprūpes māsa), Alla Kosenčuka (feldšere)					