



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

03.04.2025.

(datums)

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900016278

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Purvciema iela 38, Rīga, LV-1035

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/262

2025.gada 4.martā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
virsleitnants Dāvids Pommers

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas saimniecības pārzinim Jānim Leistam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas teritorijas un telpu Purvciema ielā 38, Rīgā (turpmāk –
Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbažu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 17.marta Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/281	2.,3.,4.,5.,6	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija vecajam korpusam.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 125.punkts.	01.05.2026

2.	Objektā kabinetos Nr.301, Nr.303 un Nr.305 ugunsgrēka detektoriem ir uzlikti vāciņi.	Ugunsdrošības noteikumu 139.5.apakšpunkts.	10.04.2025
3.	Objektā 2 evakuācijai paredzētas durvis vecajā korpusā, ir slēgtas un nav viegli atveramas trīs sekunžu laikā.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts	01.09.2025
4.	Objektā vecajā korpusā izvietotie evakuācijas plāni nav aktuāli.	Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts	01.09.2025
5.	Objektā 1. stāva ventilācijas iekārtas telpā tiek uzglabātas dažādas vielas un priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumu 99.2.apakšpunkts	10.04.2025
6.	Objekta sporta zālē nav demontēta AUATSS, kas netiek ekspluatēta.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts	01.07.2025
7.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktažu visiem nodarbinātajiem.	Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts	01.06.2025
8.	Objektā jaunajā korpusā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija par AUATSS darbības principu, ekspluatācijas nosacījumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts	01.06.2025
9.	Objektā jaunajā korpusā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts AUATSS telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts	01.06.2025
10.	Objektā jaunajā korpusā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumu 125.3.apakšpunkts	01.06.2025
11.	Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".	Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts	01.10.2025

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots, pārkāpumi izskaidroti un pārbaudes akta izpildes termiņi saskaņoti telefonsarunā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dāvids Pommers

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU