



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00199724

2024. gada 24. aprīlis

Daugavpils

Kontrole
sākta: 2024. gada 24. aprīlis plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 24. aprīlis plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, Tautas iela 59, Daugavpils, Latvija, 5404, tālr. 65431076**

Juridiskā persona Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, Latvija, 5401, tālr. 65421623

Atbildīgā persona Direktore, Irina Paura, tālr. 65431076

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:
– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja Tautas ielā 59, Daugavpilī (turpmāk- Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” (Noteikumi Nr.447) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās (turpmāk – S TKL).

Kontrolē piedalās medicīnas māsa Natālija Šamalujeva (turpmāk - Pārstāve).
Konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, skatīt S veidlapu 28., 30. un 38. punktu, kā arī aprakstītas zemāk.

1. S lapu 28. punkts - Ir nepieciešams remonts skolas ēdamzālē.
2. S lapu 30. punkts - Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka platība viena izglītojamā vietai neatbilst prasībām 13 telpās: vingrošanas zālē, 115.kab., 201. kab., 203. kab., 205. kab.302.kab., 303. kab., 304. kab., 305. kab., 404. kab., 405. kab., 412. kab. (uz vienu izglītojamo 1,6 – 1,7 m2).

3. Papildus S lapu 38.punktā norādītajām – Pārstāve informē, ka mācību telpas tiek vēdinātas regulāri, taču mācību klasēs ir novērojami CO2 līmeņa pārsniegumi . Inspekcija pārliecinājās, ka starpbrīžos mācību telpās skolēni neatrodas klasēs un telpās ir atvērti logi.

Mācību telpās ir uzstādīti CO2 mērītāji (kopā ir 25 mērītāji).

Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka mācību telpas regulāri tiek vēdinātas - strauja CO2 koncentrācijas lejupslīde pēc katras mācību stundas, pīķis mācību stundas beigās.

Kontroles laikā, stundu beigās CO2 līmenis pārsniedz 2000 ppm sekojošās mācību klasēs:

211. kab. – 2482 ppm.

301. kab.-2311 ppm.

304. kab. – 2106 ppm.

305.kab.-2029 ppm,

Starpbrīža laikā CO2 koncentrācijas lejupslīde:

403.kab.- 791, 404.kab.-704, 405.kab.-972, 309.kab.-533ppm.

SECINĀJUMI:

Ņemot vērā konstatētas neatbilstības, Inspekcija secina, ka Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

REKOMENDĀCIJAS:

1) Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai.

2) Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);

- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;

- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;

- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);

- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu.

INFORMĀCIJAI:

1) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 24.punktā noteiktā prasība par minimālo platību viena izglītojamā vietai;

2) Inspekcija informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

4) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

5) Iepazīties ar rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
-------------	-------------------	--------------

1.	S.28.	Ir nepieciešams remonts skolas ēdamzālē.
2.	S.30.	Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka platība viena izglītojamā vietai neatbilst prasībām 13 telpās: vingrošanas zālē, 115.kab., 201. kab., 203. kab., 205. kab.302.kab., 303. kab., 304. kab., 305. kab., 404. kab., 405. kab., 412. kab. (uz vienu izglītojamo 1,6 – 1,7 m2).
3.	S.38.	Inspekcija pārliecinājās, ka starpbrīžos mācību telpās skolēni neatrodas klasēs un telpās ir atvērti logi, bet kontroles laikā, stundu beigās CO2 līmenis pārsniedz 2000 ppm sekojošas mācību klasēs:211. kab. – 2482 ppm.301. kab.-2311 ppm.304. kab. – 2106 ppm.305.kab.-2029 ppm,

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Alla Rudzinska

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Irina Paura

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Direktore Irina Paura

(paraksts)