



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Ventspils

(izdošanas vieta)

17.02.2025.

(datums)

SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils""

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40003245964

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Sporta iela 7/9, Ventspils, LV- 3601

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/74

2025.gada 7.februārī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Artūrs Pupšis,

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA "Olimpiskā centra "Ventspils"" pārvaldniekiem Aināram Zablovskim,

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "Olimpiskā centra "Ventspils"" ledus halles un vieglatlētikas manēžas telpu Sporta ielā 7/9, Ventspilī (turpmāk – Objekts)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbažu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 14.maija pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/255	1.,4.,5.	2.,3.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta iekšējo ugunsdzēsības krānu skapju durvis ir slēgtas un atslēga netiek uzglabāta brīvi pieejamā vietā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 100.punkts.	11.05.2025.

SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils""

Datums 17.02.2025.

Indekss 1-10/30

Paraksts Jū.

2.	Objekta automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole.	Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts.	11.05.2025.
3.	Objektā, ledus halles tribīnes labajā pusē izvietotai izgaismotai evakuācijas zīmei nedarbojas indikācija, kas norāda, ka tā ir ieslēgta vai bojāta.	Ugunsdrošības noteikumu 204.punkts.	11.05.2025.
4.	Objektā, evakuācijai paredzētās durvis ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm).	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	11.05.2025.
5.	Objekta pirmā stāva gaitenī evakuācijas ceļš un izeja nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena zīmi Nr. 5.2. "Durvis evakuācijas ceļā."	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	11.05.2025.
6.	Objekta vieglatlētikas manēža vārti, kas paredzēti evakuācijas izejai nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena zīmi Nr. 5.1. "Evakuācijas izeja"	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	11.05.2025.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis tika pieprasīts e-pastā 2025.gada 11.februārī plkst. 11:06:

"Labdien,

Nosūtu plānotās ugunsdrošības pārbaudes akta projektu Jūsu viedokļa sniegšanai objektam SIA "Olimpiskais centrs "Ventpils, SIA "Olimpiskais centrs "Ventpils, Ledus halle, vieglatlētikas manēža, Sporta iela 7/9, Ventpils. Lūdzu sniegt viedokli līdz 14.02.2025. vai piekrītat pārbaudes aktā uzrādītajiem pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem.

Viedokli, lūdzu, sniegt e-pastā, brīvā formā. Sniegtais viedoklis tiks norādīts Pārbaudes aktā.

Pēc viedokļa saņemšanas Jums tiks nosūtīti elektroniski parakstīti dokumenti."

Viedoklis tika saņemts e-pastā 2025.gada 17.februārī 12:06:

"Labdien!

Piekrītu uzrādītajiem pārkāpumiem un novēršanas termiņiem.

Ainars Zablovskis"

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Artūrs Pupšis

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. __.

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**