



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

13.06.2025.

(datums)

Biedrība "Liepājas Raiņa
6.vidusskolas atbalsta biedrība"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40008113856

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/83
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Māteru Jura Kazdangas pamatskola (turpmāk – Objekts).

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

- 2 Adrese: "Kazdangas pamatskola", Kazdanga, Kazdangas pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV-3457.

- 3 Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes
novads, LV-3430.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

- 4 Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Sintijas Strautiņas 2025.gada
28.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/331.

- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekts aprīkots ar
automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,
ugunsdzēsības ūdensvada krāniem un pārnēsājamiem ugunsdzēsības
aparātiem.

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces tehniskā
stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238
"Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)
74.punkts;

6.2. Objekta virtuvē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUTASS) detektors netiek ekspluatēts
atbilstoši ražotāja prasībām, proti, AUTASS detektors pie griestiem ir
izjauktā veidā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu
123.punkts.

7 Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

I.Kirfa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU**