



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

25.06.2025.

(datums)

Valsts izglītības satura centrs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90009115938

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Valņu iela 2, Rīga, LV-1050

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/136
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Valmieras Tehnikuma telpas un dienesta viesnīca

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

3. Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000022399, Valņu iela 2, Rīga, LV-1050

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Liepiņas Jogitas (apliecības Nr. RP 000681) iesniegums

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts

2025. gada 6. jūnijā ar Nr. 22/10-1.4/464.

5. Apskoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēkas ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, dūmu un karstuma izvades sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības aparātiem.

Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

7. **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas vecākā
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

I.Ozola-Bondare

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU