



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

09.07.2025.

(datums)

Nodibinājums
"Bertānu Valmieras basketbola
skola"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008300904

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rīgas iela 91, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/152
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Naukšēnu pamatskolas skolas ēka, internāta ēka un
. sporta halle.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

- 2 Adrese: "Naukšēnu skola", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras
. novads, LV-4244

- 3 Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība
.

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas nr.90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras
novads, LV-4201.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

- 4 Iesniegtie dokumenti: Roberta Paula Liberta (nometņu vadītāja
. apliecības nr.: 117-

00055) 2025. gada 26. jūnija iesniegums.

- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu skolas ēka, kas
. aprīkota ar

automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmu, telpās izvietoti

ugunsdzēsības aparāti, koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas
plāni, evakuācijas ceļi

brīvi, durvis viegli atveramas. 2- stāvu internāta ēka, kas aprīkota ar
automātisko

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās
izvietoti

ugunsdzēsības aparāti, evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi,
durvis viegli

atveramas. 2-stāvu sporta halle, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi, durvis viegli atveramas.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Sporta hallē siltummezgla telpa tiek ekspluatēta neatbilstoši noteiktam lietošanas

veidam, bet tieši, telpa tiek izmantota kā noliktava, kurā tiek uzglabāts sporta inventārs,

kā rezultātā pārkāptas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa

noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi)

9.punkta prasības.

6.2. Skolas ēkā nav veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa

pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības

noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības.

6.3. Internāta ēkā nav veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa

pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības

noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības.

6.4. Internāta ēkā ierīkotā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši

ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, saņemot signālu par

sistēmas bojājumu 2. zonā, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā (panelī),

neiedegas 2. zonas bojājuma indikācijas lampiņa, jo ir izdegusi, Kā rezultātā pārkāptas

Ugunsdrošības noteikumu 123. punkta prasības.

6.5. Skolas ēkā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

sistēma (turpmāk - Ugunsaisardzības sistēma) netiek ekspluatēta atbilstoši

ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši, iedarbinot

ugunsgrēka detektorus vai manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes

pogas), Ugunsaisardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā

atspoguļotā ierīces adrese nesakrīt ar zonu sarakstā atspoguļoto adresi, kā rezultātā

pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 123. punkta prasības.

6.6.	Skolas ēkā atsevišķās vietās, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
	signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar
	paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu
	1.pielikuma 4.6. zīmi, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 136. punkta
	prasības.
6.7.	Skolas ēkā pie galvenās ieejas 1. stāva evakuācijas plāna grafiskajā daļā nav
	norādīta pareiza automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
	sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) atrašanās vieta,
	bet tieši, trauksmes poga atrodas pie galvenajām ieejas durvīm, nevis pie pretējās
	sienas kāpņu telpas, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 231.6.
	apakšpunkta prasības.
7	Slēdziens: nometnes telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet
.	nav aizliegta to
	ekspluatācija.
8	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta
.	2009. gada
	1. septembra noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
	8.5 apakšpunkta prasībām.
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras
.	nometņu reģistram.
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

A.Dreimane

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.