



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00121125

2025. gada 03. marts

Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 03. marts plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 03. marts plkst.16:10

Kontroles veids plānveida

Objekts Latvijas Starptautiskā skola, Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov.,
Latvija, tālr. 67755146

Juridiskā persona Latvijas Starptautiskā skola Biedrība, reģ.nr. 40008006745, Viestura iela 6-A, Jūrmala,
Latvija, tālr. 67755146

Atbildīgā persona direktore, Ronelda Josephine Joyce Capadona, tālr. 67755146

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību”, un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S un BD TKL).

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:

1. Latvijas Starptautiskajā skolā (turpmāk – Skola) ir 4 pirmsskolas izglītības grupas – Preschool 2 (bērni vecumā no 2 gadiem), Preschool 3 (bērni vecumā no 3 gadiem), Preschool 4 (bērni vecumā no 4 gadiem), Kindergarten (sešgadīgie bērni).
2. Visās mācību telpās platība viena izglītojamā vietai atbilst prasībām.
3. Katrā mācību telpā (arī pirmsskolas izglītības grupu telpās) ir uzstādīti temperatūras un CO2 mērītāji, ir iespējams regulēt temperatūru katrā mācību telpā. Ventilācijas sistēma darbojas automātiski, ventilācijas iekārtas ir gan vecajā, gan jaunajā korpusos, ja CO2 līmeņa rādītājs klasē sasniedz 350 ppm,

F050-v8

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

ieslēdzas ieplūdes ventilācija. Kontroles brīdī CO2 rādītāji nepārsniedz 700 ppm (rezultāti ir apskatāmi Skolas iekšējā sistēmā).

REKOMENDĀCIJAS:

- 1) Inspekcija informē, ka 17.10.2024. stājās spēkā Grozījumi Noteikumos Nr.610 - 6.1 punkta jaunā redakcija: Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi). Kā arī papildināts Noteikumu Nr.610 29.punkts.
- 2) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- 3) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārzēm) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

SECINĀJUMI - Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, neatbilstības nav konstatētas.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis saimniecības vadītājs Kaspars Gailis

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un saimniecības vadītājs Kaspars Gailis to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi

(paraksts)

izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”: