



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

15.01.2025.

Nr. 22/8-3.22/7

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
2024.gada 5.decembra Pārbaudes akta
Nr.22/8-3.8/1363 grozīšanu

Adresāts: Siguldas pilsētas vidusskola
E-adrese: _DEFAULT@40900010665

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) saņēma un izskatīja Siguldas pilsētas vidusskolas, reģistrācijas Nr. 40900010665, Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk - Iesniedzējs) 2024.gada 16.decembra iesniegumu par Pārvaldes 2024.gada 5.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8/1363 (turpmāk – Pārbaudes akts) 1.sadaļas punktu Nr.2, 3, un 8 izslēgšanu no Pārbaudes akta (*Pārvaldē reģistrēts 2024.gada 16.decembrī ar Nr. 22/8-1.5/2348*) (turpmāk – Iesniegums).

Pārvalde, izskatot lietas materiālus, tai skaitā, Iesniedzēja argumentus, kopsakarā ar tiesību normām,

konstatēja:

2024.gada 19.novembrī Pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – Amatpersona), savas kompetences ietvaros, veica Siguldas pilsētas vidusskolas telpu un teritorijas Krišjāņa Barona ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts) plānoto ugunsdrošības pārbaudi, kuras laikā tika konstatēti Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu), kā arī kontrolēta Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 izpilde un konstatēti nenovērsti Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta

Nr. 22/8-3.8.1/1080 punkti, tai skaitā punkti Nr. 2, 3, 8:

Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 2.punkts: *“Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts)”*.

Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 3.punkts: *“Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts)”*.

Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 8.punkts: *“Objektā vairākiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apkope (Ugunsdrošības noteikumu 278.punkts)”*.

Par konstatētiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem Pārvaldes Amatspersona sastādīja Pārbaudes aktu, kurā norādīja konstatētos ugunsdrošības prasību pārkāpumus un norādīja nenovērstos Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 punktus Nr. 2, 3, 8.

Iesniedzējs Iesniegumā lūdz Pārvaldi grozīt un izslēgt Pārbaudes akta 1. sadaļas punktus Nr. 2, 3, un 8, sekojošu apsvērumu dēļ:

“ [.] 1. Pārbaudes akta Nr.2 punkts Nr.2. - Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude ar termokameru;

2. Pārbaudes akta Nr.2 punkts Nr.3 - Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaude.

Skaidrojums: Elektroinstalācijas pārbaude, tai skaitā kontaktsavienojumu pārbaude ēkā tika veikta pirms VUGD amatpersonas veiktās ugunsdrošības pārbaudes un mērījumu veicējs šo dokumentu elektroniski parakstījis 2024.gada 6.novembrī - <https://faiiem.lv/u/pfseevy7ys> . No mums neatkarīgu iemeslu dēļ, šis dokuments nebija nonācis mūsu rīcībā un tādēļ nevarējām to uzrādīt inspektoram. Patreiz aktīvi strādājam pie elektroinstalācijas pārbaudes aktā norādīto neatbilstību novēršanas.

3. Pārbaudes akta Nr.2 punkts Nr.8 - Objekta vairākiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apkope.

Skaidrojums: Ugunsdzēsības aparātiem pēdējā tehniskā apkope veikta 2023.gada februāra mēnesī (2.pielikums) – tāpat, laika posmā starp 2021.un 2024.gadā veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm. Piekrītam, ka pēdējās ugunsdrošības pārbaudes laikā konstatējām atkārtoti kavētus ugunsdzēsības aparātu pārbaudes terminus (02.2024.), tomēr vēlamies, lai šis pārkāpums tiktu norādīts Pārbaudes akta 2.sadaļā, dodot konstatētajam pārkāpumam novēršanas termiņu. [.]”

Pārvalde, izskatot Pārbaudes aktu, Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes aktu Nr. 22/8-3.8.1/1080 un Iesniedzēja iesniegto Iesniegumu ar tam pievienotajiem materiāliem, kopsakarā ar spēkā esošajām tiesību normām

secina:

ka Iesniedzējs ir novērsis Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 punktus Nr. 2, 3, tomēr norādām, ka SIA “Mežciems”, reģistrācijas Nr. 40103969202, 2024. gada 6.novembrī sastādītajā

Elektroinstalācijas pārbaudes aktā norādītās nenovērstās nepilnības ir nepieciešams novērst pēc iespējas ātrāk.

Savukārt, Pārvaldes 2021.gada 29.decembra Pārbaudes akta Nr. 22/8-3.8.1/1080 punkts Nr. 8 2024.gada 19.novembrī pārbaudes laikā konstatēts atkārtoti, kā arī Iesniedzēja Iesniegumā pievienotajā attēlā redzams, ka 2024. gadā paredzētā tehniskā apkope nav veikta, no kā secināms, ka prasības periodiski netiek ievērotas un nav izpildītas uz pārbaudes brīdi.

Nemot vērā minēto, Pārvalde, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu un 3. punktu

nolēma:

1. **atcelt** Pārvaldes Pārbaudes akta 1. sadaļas punktu Nr.2 un Nr.3.
2. **atstāt negrozītu** Pārbaudes akta 1. sadaļas punktu Nr.8.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.pantu lēmums uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz Iesniedzēja oficiālo elektronisko adresi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 122.pantu un 188.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, Rīgas tiesu apgabala Rīgas rajona tiesā (Siguldā), Šveices ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.

Priekšnieka pienākumu izpildītājs
kapteinis

O.Smalkais

Dāvids Pommers, 29143656
davids.pommers@vugd.gov.lv