



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

27.06.2023.

(datums)

Madlienas vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40900021495

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

“Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres novads

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/719

2023.gada 16.jūnijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Kristaps Možeiks

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Madlienas vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Valdim Kušniram

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Madlienas vidusskolas ēkas telpu un teritorijas, “Skola”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas 2019.gada 27. februāra Pārbaudes akts Nr.22/8.13-3.8.1-26.	1.;2.	Nav.
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas 2018.gada 20. februāra Pārbaudes akts Nr.22/8.13-3.8.1-17.	2.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas paziņojuma translēšanas secība, bet tieši, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaisardzības sistēma) skan vienlaicīgi ar automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, tādēļ nav ievērots klusuma brīdis un evakuācijas paziņojums nav skaidri saprotams.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 171.punkts.	13.10.2023.
2.	Objekta internāta istabā “Nr.3” apgaismes ierīce ir izvietota tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektora.	Ugunsdrošības noteikumu 142.2.apakšpunkts.	18.08.2023.
3.	Objekta internāta istabā “Nr.5” apgaismes ierīce ir izvietota tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektora.	Ugunsdrošības noteikumu 142.2.apakšpunkts.	18.08.2023.
4.	Objektā, Ugunsaisardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, internāta istabā “Nr.5” izvietotais dūmu detektors nedarbojas.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	18.08.2023.
5.	Objektā, Ugunsaisardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā (Panelī) norādīts nekorekts laiks, kas sniedz neprecīzu Ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās un bojājumu laiku.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	13.10.2023.
6.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija: 1) par automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu; 2) par dabiskās ventilācijas sistēmu, bet tieši, nav norādīta informācija par dabiskās ventilācijas sistēmas kanāliem.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2. apakšpunkts. 180.1.4. apakšpunkts.	31.07.2023.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objekta atbildīgajai personai uz e-pastu valdis.kusnirs@ogresnovads.lv. Saskaņā ar to, ka objekta atbildīgajai personai nebija iespējas atbildēt uz e-pasta ziņu, viedoklis un argumenti tika noskaidroti telefona sarunas laikā. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrīt. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristaps Možeiks

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts ar elektronisko parakstu uz e-pastu madlienasvidusskola@ogresnovads.lv.

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU