



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA PĀRVALDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Preiļos

(izdošanas vieta)

16.05.2024.

(datums)

PAMATSKOLA "PREIĻU BRĪVĀ SKOLA"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008237361

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/389

2024.gada 14.maijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais
inspektors, majors Ēriks Pastars

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Pamatskolas "Preiļu Brīvā skolā" atbildīgajam par ugunsdrošību Artūram Leperam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Pamatskolas "Preiļu Brīvā skola" 1.maija iela 7, Preiļi, Preiļu novads (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānotā ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā Uguns aizsardzības sistēmas manuālās tūlī vadības iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmī.	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 136.punkts	14.07.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

NAV



Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:


VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ēriks Pastars

(amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

ATBILDĪGĀIS PAR UGUNSDROŠĪBU ARTŪRS LEFERŠ 

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2024.gada 16. MAIJS