



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

20.06.2025.

(datums)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
“Jelgavas izglītības pārvalde”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000074738

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/399

2025 .gada 13.jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

(pārbaudes datums (-i))

Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore,
leitnante Elīna Kozlova

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas direktores vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā
Jevgeņijai Papinai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas ēku ar kadastra apzīmējumu 09000040424001 un
09000040424003, telpu un teritorijas Meiju ceļā 9, Jelgavā, LV-3001 (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2018.gada 23.novembra Pārbaudes akts Nr. 22/11.1- 3.1/430	1.-16.punkts.	Nav
2.	VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2019.gada 25.novembra Pārbaudes akts Nr. 22/11.1- 3.1/418	1.-14.punkts.	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Atsevišķās vietās Objekta ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar 4.3.zīmi “Ugunsdzēsības aparāts”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 265.punkts.	30.06.2025.

2.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālam nav pievienoti nosacījumi sistēmas tehniskajai apkopei un uzturēšanai - reglaments.	Ugunsdrošības noteikumi, 131.punkts.	30.06.2025.
3.	Objekta 3.stāva gaitenī izvietotais ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 m.	Ugunsdrošības noteikumi, 266.punkts.	30.06.2025.
4.	Objektā izvietotais ugunsdzēsības pārklājs (ķīmijas kabinetā) nav piestiprināts pie sienas.	Ugunsdrošības noteikumi, 264.punkts.	30.06.2025.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar Objekta atbildīgajām personām e-pastā: jevgenija.papina@izglitiba.jelgava.lv

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdiēnā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Elīna Kozlova

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

20.06.2025.nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. ____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU