



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00088025

2025. gada 11. februāris

Daudzeses pag., Aizkraukles nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 11. februāris plkst.10:40

Kontrole
beigta: 2025. gada 11. februāris plkst.16:10

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daudzeses pamatskola, Skola, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., Latvija, tālr. 65141136**

Juridiskā persona Aizkraukles novada pašvaldība, reģ.nr. 90000074812, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., Latvija

Atbildīgā persona Direktora p.i., Lelde Āre, tālr. 65141136

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Daudzeses pamatskolas (turpmāk - Skola) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610) un Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” un citu Skolai saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās.

Kontrolē piedalījās Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Gatis Brīgers.

1. KONSTATĒTS:

1.1. Inspekcijai uzrādīta aktualizēta pašnovērtējuma anketa par telpu platībām 2024./2025. m.g., kur skolēniem nodrošināta atbilstoša platība.

1.2.Skolas ēkā uzstādīti 10 CO2 koncentrācijas mērītāji, kuru rādījumi kontroles laikā ir no 577 līdz 1898 (telpas tika apsektas mācību stundas beigās). Izvērtējot Sistēmā (<https://co2.mesh.lv>) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek. Kontroles laikā novērots, ka skolēni starpbrīžos uzturās gaiteņos, klašu telpas tiek vēdinātas. Tomēr ņemot vērā to, ka atsevišķās telpās CO2 koncentrācija dažkārt pārsniedz 2000 PPM, rekomendēts izvērtēt telpu vēdināšanas efektivitāti.

1.3. Atbilstoši stundu sarakstam Skolā ir divi pusdienu pārtraukumi, kas katrs ilgst 20 min. Inspekcija norāda, ka Skolā ir pārākpts Noteikumu Nr. 610 59. punkts, kas noteic, ka "Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi". Skolas pārstāve norāda, ka pusdienu starpbrīdis 20 min saskaņots ar Aizkraukles novada Izglītības pārvaldi, tas ir pietiekams, lai skolēni paspētu paēst, jo Skolas virtuves darbinieces ēdienu saliek uz galdiem pirms skolēnu ierašanās, skolēniem nav jāstāv rindā pēc ēdiena.

2. REKOMENDĀCIJA:

2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

3. INFORMĀCIJAI:

3.1. Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt <https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>;

3.2. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

3.4. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3.5. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:

- Papildināts ar 6¹ punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.

4. SECINĀJUMI:

4.1. Inspekcija secina, ka Skola atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām.

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu: daudzesesskola@aizkraukle.lv.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks:

3 h 50 min

F050-v8

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Sanita Nagle

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktora p.i. Lelde Āre

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Direktora p.i. Lelde Āre

(paraksts)