



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

02.06.2025.

(datums)

AS "Cits medijs"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40103271624

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Bruninieku iela 16, k-2, Rīga, LV-
1001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/153
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: bērnu dienas nometnei "IR Tehnoloģiju skola" paredzētās telpas
.
(207. un 208. kabinets), LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā, LV-1004.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Jelgavas iela 3, Rīga.
.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Universitāte, reģistrācijas Nr.90000076669,
.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Raina bulvāris 19, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Lindas Kovaļevskas 2025.gada 9.maija iesniegums,
.
Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 9.maijā
ar Nr.22/8-1.5/840.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas
.
ar automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko
balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēmu, automātisko sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu un
ugunsdzēsības
aparātiem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav
.
konstatēti.
- 7 **Slēdziens: Objekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa
noteikumu Nr.238
"Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.**
- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
.
noteikumu Nr.981

“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

E.Matvejevs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

*Atzinums tika nosūtīts uz e-pastu:
linda.kovalevska@ir.lv*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU