Prasības Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
Kontrolējamais objekts BIRZGALES PAMATSKOLA
2026. gada 14. janvāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00097824, 00442222

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
NUVPL.1	Paliek spēkā 24.09.2020. kontroles aktā Nr. 00428120 uzdotais pasākums -Risināt jautājumu par pieplūdes velkmes ventilācijas ierīkošanu telpās, kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas un veikti laboratoriskie darbi – termiņš pagarināts līdz 01.09.2023	Pārcelts termiņš			01.09.2027
Konstatēts: Joprojām aktuāli - Risināt jautājumu par pieplūdes - vilkmes ventilācijas nodrošināšanu telpās, kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas un veikti laboratoriskie darbi.					
NUVPL.2	Rast risinājumu un nodrošināt izglītojamiem datorklasē telpas platību uz viena izglītojamā vietu atbilstoši prasībām (3 m2).	Pārcelts termiņš			01.09.2027
Konstatēts: Rast risinājumu un nodrošināt izglītojamiem datorklasē telpas platību uz viena izglītojamā vietu atbilstoši prasībām (3 m2).					