Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

20.10.2026.
(datums)

SIA "OnPlate"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40103824945
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Alauksta iela 21-26, Rīga, LV-1009
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/330
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Dienas nometnei - Veselības veicināšanas nometne skolēniem "VITAMĪNS" paredzētā klases telpa un mazā sporta zāle (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Institūta iela 83, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

3. Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. LV90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Ievas Kļaviņas 2026. gada 12. oktobra iesniegums Nr. b/n.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Skolas daļa

6.1. Objektā netiek organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā", kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 192. punkts.
6.2. Objekta apkures iekārtai, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 70. punkts.

6.3. Objekta apkures iekārtai, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 70. punkts.
6.4. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 71.4. apakšpunkts.
6.5. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 71.4. apakšpunkts.
6.6. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - Ugunsaizsardzības sistēma) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (panelis) uzrāda bojājumu, sistēmas bojājumu, atslēgumu un dialogu kļūdu, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123. punkts.
6.7. Objekta Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, 4.stāvā nedarbojas vairāki Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektori, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123. punkts.
6.8. Objekta Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) netiek uzturētas darba kārtībā, bet tieši, to iedarbināšanai ir nepieciešams pielietot nesamērīgi lielu spēku, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123. punkts.
6.9. Objekta automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma evakuācijas paziņojumu translē mazāk nekā 30. minūtes, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 170. punkts.
6.10. Objektā uzglabātā Ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija nav aktuāla, bet tieši, pēc Ugunsaizsardzības sistēmas pārbūves tajā nav veiktas attiecīgās izmaiņas, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 125. punkts.
6.11. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, kā arī 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 125.1. apakšpunkts.
6.12. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 125.2. apakšpunkts.
6.13. Objekta evakuācijas plāni nav aktuāli, jo pēc Objektā veiktajām pārbūvēm tie nav aktualizēti, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 234. punkts.
6.14. Objektā nav veikta iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāna un to aprīkojuma pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 117. punkts.

6.15. Objekta evakuācijas ceļos cilvēku kustības virziena zīmes nav izvietotas tā, lai tās būtu redzamas katrā evakuācijas ceļa posmā, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 199. punkts.
6.16. Objekta virtuvē ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3. zīmi, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 265. punkts.
6.17. Objekta (ķīmijas kabinets) nav nodrošināts ar ugunsdzēsības pārklāju, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 260. punkts.
6.18. Objektā tiek ekspluatēti vadi ar bojātu izolāciju, bet tieši, 4.stāvā blakus Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektoram Nr. 3.7.7. ir norauts skaļrunis, atstājot vadus ar bojātu izolāciju, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 62.4. apakšpunkts.
6.19. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91. punkts.
6.20. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91. punkts.
6.21. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 80.3. apakšpunkts.

6.22. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 80.3. punkts.

Sporta kompleksa daļa

6.23. Objektā nav veikta iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu krāna pārbaude. *(Pēdējā pārbaude veikta 10.09.2024),* kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 117. punkts.
6.24. Objektā blakus mazajai sporta zālei ugunsdzēsības aparāts neatrodas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3. zīmi apzīmētajā vietā, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 265. punkts.
6.25. Objektā lielajā sporta zālei ugunsdzēsības aparāts neatrodas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3. zīmi apzīmētajā vietā, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 265. punkts.
6.26. Objektā pie evakuācijas izejas blakus sporta zālei ugunsdzēsības aparāts neatrodas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3. zīmi apzīmētajā vietā, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 265. punkts.
6.27. Objekta 1. stāva gaitenī Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas Ugunsaizsardzības sistēmas skaņas ierīce (sirēna), kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123. punkts.

6.28. Objekta 1. stāvā pie mazās sporta zāles Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas Ugunsaizsardzības sistēmas skaņas ierīce (sirēna), kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 123. punkts.

7. **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		K. Ķikure
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU