



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(dokumenta sastādīšanas vieta)

18.08.2015.

(reģistrācijas datums)

Pamatskola "Rīdze"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90002201020

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Valdemāra iela 2, LV-1010

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-184-383
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Pamatskolā "Rīdze" dienas nometnei „Rīdze dejo 2015” paredzētas telpas.
(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2015.gada 12.augusta Annas Kveldes iesniegums b/n,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts
2015.gada 13.augustā ar Nr.22/8-1.14/479.
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Pamatskolas "Rīdze" sporta zāle,
ģērbtuves, mazā zāle.
6. Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pults norāda bojājumu
kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 103.punkta prasības.
7. Slēdziens: nometnei „Rīdze dejo 2015” paredzētās telpas neatbilst Ugunsdrošības
noteikumu prasībām.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
(norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram
(iestādes, kur paredzēts iesniegt atzinumu, nosaukums)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam, Maskavas ielā 5, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Rīgas Reģiona pārvaldes
priekšnieka pienākumu
izpildītājs

(VUGD struktūrvienības vadītājs)

Šaripo, 67075836

diana.saripo@vugd.gov.lv

(paraksts)

A.Drozds

(vārds, uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas
vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ gada ____ . ____

.