



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
5.DAĻA

Slokas iela 66, Rīga, LV-1007; tālr.:67023551; fakss: 67458818; e-pasts: rrp5@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Volvo sporta centrs

Rīgā

(dokumenta sastādīšanas vieta)

2015.gada 1.septembris

(reģistrācijas datums)

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40103061003

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Valdeķu iela 1, Rīga,

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.4-6-19

2015. gada 20.augustā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)

dienesta (turpmāk – VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 5. daļas komandieris kapteinis

Dmitrijs Novikovs

kopā ar Volvo sporta centra tehnisko direktoru Aldi Valatkēviču

(objekta amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds uzvārds)

veica Volvo sporta centra telpu, Jūrmalas gatve 78b (turpmāk –

(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)

objekts) ugunsdrošības plānoto pārbaudi.

(ugunsdrošības pārbaudes veids)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi normatīvo aktu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā nav nodrošināta, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. (C halle)	Ugunsdrošības noteikumu 6.7. apakšpunkts.	01.02.2016

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta amatpersonas(-u) viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.² panta otrajā daļā.

Ja nepiekrīt konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV -1050

(amatpersonas amats un adrese)

3. Sastādīts(-i) cits(-i) akts(-i), dokument(s)(-i):

3.1. administratīvā pārkāpuma protokols(-i) Nr. Nav.

3.2. brīdinājums(-i) Nr. Nav. par apturēšanu
(uzrādīt kur un kā darbību apturēs)

3.3. lēmums(-i) par apturēšanu Nr. Nav.
(uzrādīt kur un kā darbība apturēta)

Pārbaudi veica:

Dmitrijs Novikovs

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2015.gada 1. Septembris