



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA

Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži

(izdošanas vieta)

2016. gada 23. maijā

(datums)

Trikātas evaņģēliski luteriskā
draudze

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr.90000411312

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Mācītājmuiža, Trikātas pagasts,
Beverīnas novads, LV - 4231

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.9/17
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas ēka.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV 4035
3. Īpašnieks (valdītājs): Salacgrīvas novada dome Reģ.Nr. 90000059796
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Uģa Adata (nometņu vadītāja apliecības nr. RP 000770) 2016.gada 13. maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpes 2 stāvu ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

7. **Slēdziens:** Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Parka ielā 12,
Ainažos, Salacgrīvas novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un
var izmantot nometnes organizēšanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī
noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu
organizēšana un darbības kārtība”
8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Salacgrīvas novada domē
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā, Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

Limbažu daļas inspektore
(amatpersona)

(amatpersonas amats un adrese)



(paraksts)

J.Bohane
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
 uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____