



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

2016.gada 31. maijs
(izdošanas vieta)
(datums)

SIA "Lingua Baltik"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40003596319

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/264
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekkots: Communication Teachers Group valodu skolas bērnu dienas nometnei
"Pasaki to angliiski" (turpmāk - bērnu dienas nometne) paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
3. Īpašnieks (valdītājs): Ārvalsts komersanta filiāle "Heise Immobilien GmbH"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 40003340737, Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Lienes Blūmas 2016.gada 9.maija iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Communication Teachers Group valodu skolas 2.stāva telpas ar kopējo platību 195m² ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu būtiski prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. Slēdziens: Nav iebildumu Communication Teachers Group valodu skolas 2.stāva telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes vajadzībām no 06.06.2016 - 26.08.2016.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas
inspektors

B. Biernis

(amatpersona)

(paraksts)

Brūss Biernis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai
atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . ____ .