



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA

A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis

(izdošanas vieta)

2016. gada 15. jūlijs

(datums)

Kultūra. Iecietība. Draudzība.

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. Nr. 40008013037

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Lielvārdes iela 121-70, Rīga

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.3-3.9-39

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vecpiebalgas vidusskolas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Vecpiebalgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000057259
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Dmitrija Bočarovska iesniegums
no 07.07.2016. par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītāja
apliecības Nr. RP000274
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu ēka, U1 ug.izt.pak.,
3. st. telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, telpas
nodrošinātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.
Internāta ēka 3 stāvu, U1 ug. izt. pak., ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes sistēma, telpas nodrošinātas ar primārās nepieciešamības
ugunsdzēsības līdzekļiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Būtiski ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.

7. **Slēdziens:** Vecpiebalgas vidusskola telpas atbilsts ugunsdrošības prasībām,
tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai, ievērojot 17.02.2004.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus
Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.
981 "Bērnu nometņu organizēšanas un
darbības kārtība" 8. punkts 5.apakšpunkts
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt VISC nometņu reģistram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)
- Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes
komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD VRB Česu daļas īepriekšējais p. zinu.
(amatpersona)

Zemgalis, 27890637, matiss.zemgalis@vugd.gov.lv

M. Zemgalis
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Vecpiebalgas v.-sk. sojm. daļas vadītāja
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds;
vai atzīme par nosūtīšanu)

20 16. gada 15. jūlijā