



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
DOBELES DAĻA

Brīvības iela 7A, Dobeļe, Dobeļes novads, LV-3701; tālr.:63781291; fakss: 63721540; e-pasts: dobeļe@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Dobeļe

(izdošanas vieta)

20 16.gada 22. jūlija
(datums)

Kristīnes Kareles mikrouzņēmums

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.apl.nr.0124577

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Tirgus ielā 5-92, Iecava

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/114-39/22
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Augstkalnes vidusskolas skolas ēka un internāta ēka
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Ezerpils”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709
3. Īpašnieks (valdītājs): Tērvetes novada dome Reģ.nr. 90001465562
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Baibas Jerķes apliecības
Nr. 034- 00002 2016.gada 7.jūlija iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Skolas ēka ir U3 ugunsnoturības
pakāpes divstāvu ēka, internāta ēka ir U2 ugunsnoturības pakāpes divstāvu ēka.
Ēkas nokomplektētas ar ugunsdzēsamajiem aparātiem un aprīkotas ar
automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski
ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika
konstatēti.
7. **Slēdziens:** Augstkalnes vidusskolas skolas ēku un internāta ēku var
izmantot diennakts nometnes organizēšanai laika periodā no 2016.gada
7.augusta līdz 13.augustam.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.981, „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes komandierim Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001


(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes

Dobeles daļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Ingrīda Kučika

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.