



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
VALMIERAS DAĻA

Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201, fakss 64233474, e-pasts valmiera@vugd.gov.lv, tālrunis 64233477

Rūjiena

„SIA Ķoņu dzirnavas”

(izdošanas vieta)
2016. gada 04. jūlijā
(datums)

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģ.Nr. 44103021666

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ķoņu dzirnavas`, Ķoņu pagasts Nauksēnu novads LV-4247

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.1-3.9-37

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: *SIA „Ķoņu dzirnavas” viesu nama 1 un 2 stāva telpas*
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: *„Ķoņu dzirnavas”, Ķoņu pagasts, Nauksēnu novads*
3. Īpašnieks (valdītājs): *Mirdza Čākure p.k. 240159-11373*
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Nauksēnu novads, Ķoņu pagasts „Ķoņu dzirnavas”
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: *Imarta Čākura iesniegums 03.08.2016.*
5. *2 stāvu ēka, U2 ugunsnoturības pakāpe ar kopējo platību 418 m2. Sienas, akmens mūris un ķieģeļu, griestu pārsegums koka. Jumta konstrukcijas koka ar koka dēlīšu klājumu. Drošības apzīmējumi ir, ugunsdzēsāmie aparāti ir, ugunsdzēsības uguns aizsardzības sistēma ir. Ir veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. Ūdensapgāde, ārējā 15 m no viesu nama atrodas dīķis un Rūjas upe.*
Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
6. Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Pārbaudes laikā ugunsdrošības pārkāpumi netika konstatēti.
7. Slēdziens: *Nometnes vieta „Nometne Ķoņu dzirnavās” pēc adresei „Ķoņu dzirnavas”, Ķoņu pagasts, Nauksēnu novads, viesu nama 1 un 2 stāva telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nometnes rīkošanas laiks 2016.08.22-2016.08.29.*
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar *Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.*
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt:
„SIA Ķoņu dzirnavas”
(iestādes, vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV 4201

(amatpersonas amats un adrese)

Posteņa komandieris
(amatpersona)

(paraksts)

Edmunds Bambāns
(vārds, uzvārds)

Atzinumu saņēmumu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai
atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2016.gada 1. _____