

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3. Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2017.gada 30. maijā

(datums)

SIA "Ecoland"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40103394628

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Viesturu prospekts 79-5, Rīga, LV-1005

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/244
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Brīvdienu māja "Kļavas"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Kļavas", Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
3. Īpašnieks (valdītājs): Ludmila Srebnaja
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Kļavas", Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Ecoland" nometņu vadītājas Jekaterinas Srebnajas 2017.gada 11.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Brīvdienu māja, U3 ugunsnoturības pakāpe. Ēkai divi stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes laikā) un bojājumi netiek reģistrēti Ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu reģistrācijas žurnālā, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 131.punkts.
7. **Slēdziens:** Novērsot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Brīvdienu mājas "Kļavas", Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Ecoland", organizēšanai no 10.06.2017.-12.08.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.