



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA

Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži

(izdošanas vieta)

2017. gada 20. martā

(datums)

Salaspils novada dome

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr.: 90000024008

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-
2169

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.9/2
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nams „Kraukļi”
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: “Kraukļi”, Salacgrīvas l. t., Salacgrīvas novads, Latvija, LV-4033
3. Īpašnieks (valdītājs): Z/S "Kraukļi" Reģ. Nr. 44101032684
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
“Kraukļi”, Salacgrīvas l. t., Salacgrīvas novads, Latvija, LV-4033
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kristīne Juhņeviča (nometņu vadītāja apliecības nr. 085-00010, 2017.gada 17.marta iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U3 uguns noturības pakāpe,2,5 stāvu ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

7. **Slēdziens:** Viesu nama "Kraukļi", Salacgrīvas l. t., Salacgrīvas novads
atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot nometnes
organizēšanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī
noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu
organizēšana un darbības kārtība”
8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Salacgrīvas novada pašvaldībai
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes
komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā,
Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

Salacgrīvas posteņa komandieris
(amatpersona)


(paraksts)

E. Balodis
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: elektroniski pa ē-pastu 20.03.2017
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds: vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2017.gada 20. martā