

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: [rrp@vugd.gov.lv](mailto:rrp@vugd.gov.lv); [www.vugd.gov.lv](http://www.vugd.gov.lv)

Rīgā

(izdošanas vieta)

20 17.gada 7. aprīlī  
(datums)

Bērnu un jauniešu centrs  
"Kurzeme"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds)

Reģ.Nr.90000013606

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas  
kods)

Kr.Valdemāra iela 5, Rīga,  
LV - 1010

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS Nr. 228-3.10.1/119**  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" telpas (turpmāk - Objekts)  
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Imantas iela 11a, Rīga
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments,  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
Reģ. Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ievas Mednes 2017.gada 20.marta iesniegumi Nr.b/n,  
Jāņa Mauriņa 2017.gada 20.marta iesniegumi Nr.b/n, Jeļenas Berežņevas  
2017.gada 20.marta iesniegumi Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu izglītības iestādes ēkas  
trešais stāvs (mācību telpas) un pagrabstāvs (sporta zāle).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
  - 6.1. Veicot trešā stāva pārbūvi, telpas netika nodrošinātas ar Ugunsgrēka  
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (Ministru kabineta 2016.gada  
19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk –  
Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts);
  - 6.2. Veicot trešā stāva pārbūvi, kāpņu telpa netika ugunsdroši atdalīta no trešā  
stāva telpām ar ugunsdrošajām durvīm, kuru ugunsnoturība ir vismaz EI-30  
(Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts).

7. **Slēdziens:** objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un  
civilās aizsardzības nodaļas  
vecākā inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Anastasija  
Žurakovska

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.